

SEZNAM KABELŮ VČETNĚ SPECIFIKACE

ŽST Majdalena, dálkové ovládání úsekových odpojovačů

číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				napájecí síť	poznámka
				z		do			
				zařízení	objekt	objekt	zařízení		
WL201	CYKY-J	3x4	8	ATN	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	TOC+HIS	230V AC	
WL202	CYKY-J	3x4	4	TOC+HIS	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	R-DOÚO	230V AC	
WS201	CYKY-O	4x2,5	4	TOC+HIS	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	R-DOÚO	230V AC	
WS211	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS212	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS213	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS214	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS215	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS216	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS217	CYKY-O	12x2,5	2	R-DOÚO	technologická budova - rozvodna nn	technologická budova - rozvodna nn	MS	230V AC	
WS220	CYKY-O	12x4	315	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.3 - svorková skříňka	SS 1	230V AC	
WS221	CYKY-O	7x4	3	SS 1	trakční stožár č.3 - svorková skříňka	trakční stožár č. 3 - motorový pohon ÚO	ÚO 401	230V AC	
WS222	CYKY-O	7x4	3	SS 1	trakční stožár č.3 - svorková skříňka	trakční stožár č. 3 - motorový pohon ÚO	ÚO 1	230V AC	
WS223	CYKY-O	12x4	446	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.11 - svorková skříňka	SS 2	230V AC	
WS224	CYKY-O	7x4	3	SS 2	trakční stožár č.11 - svorková skříňka	trakční stožár č. 11 - motorový pohon ÚO	ÚO 21	230V AC	
WS225	CYKY-O	7x4	22	SS 2	trakční stožár č.11 - svorková skříňka	trakční stožár č. 12 - motorový pohon ÚO	ÚO 5	230V AC	
WS226	CYKY-O	7x4	473	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č. N1 - motorový pohon ÚO	Z108	230V AC	
WS227	CYKY-O	12x4	72	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.26A - svorková skříňka	SS 3	230V AC	
WS228	CYKY-O	7x4	3	SS 3	trakční stožár č.26A - svorková skříňka	trakční stožár č. 26A - motorový pohon ÚO	ÚO 7	230V AC	
WS229	CYKY-O	7x4	3	SS 3	trakční stožár č.26A - svorková skříňka	trakční stožár č. 26A - motorový pohon ÚO	ÚO 4	230V AC	
WS230	CYKY-O	12x4	95	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.25A - svorková skříňka	SS 4	230V AC	
WS231	CYKY-O	7x4	3	SS 4	trakční stožár č.25A - svorková skříňka	trakční stožár č. 25A - motorový pohon ÚO	ÚO 23	230V AC	
WS232	CYKY-O	7x4	3	SS 4	trakční stožár č.25A - svorková skříňka	trakční stožár č. 25A - motorový pohon ÚO	ÚO 9	230V AC	
WS233	CYKY-O	7x4	95	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.N2 - svorková skříňka	Z118	230V AC	
WS234	CYKY-O	12x4	311	MS	technologická budova - rozvodna nn	trakční stožár č.33 - svorková skříňka	SS 5	230V AC	
WS235	CYKY-O	7x4	3	SS 5	trakční stožár č.33 - svorková skříňka	trakční stožár č. 33 - motorový pohon ÚO	ÚO 411	230V AC	
WS236	CYKY-O	7x4	3	SS 5	trakční stožár č.33 - svorková skříňka	trakční stožár č. 33 - motorový pohon ÚO	ÚO 11	230V AC	