

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	12.10.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Marek Vývoda

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	Signal Projekt s.r.o.		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Jaromír Kielor	Specialista:	Ing. Marek Vývoda

Název stavby/akce:	Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov	Označení investora: S622300289								
		Zakázka: 25-002-35-211								
Název části:	D.2.3.6 Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3.6								
Název objektu/dílič části:	Přípojka napájení NN P7054 v km 69,846	Objekt/Skupina objektů:								
		<table border="1"> <tr> <th>řada</th> <th>úsek</th> <th>řazení</th> <th>podobjekt</th> </tr> <tr> <td>S0340</td> <td>86</td> <td>01</td> <td>-</td> </tr> </table>	řada	úsek	řazení	podobjekt	S0340	86	01	-
řada	úsek	řazení	podobjekt							
S0340	86	01	-							
Název přílohy:	Tabulka kabelů	Dílič část:								
Název dílič části přílohy:		Typ:								
		Číslo přílohy:								
		D.2 2 005								
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:								
Ing. Marek Vývoda	Ing. Robin Kolařík	Formáty:								
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:								
Vysočina	viz. textová část	viz. textová část								
		Stupeň dokumentace:								
		DPS+PDPS								
		Smluvní datum zpracování:								
		12.11.2025								

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 3 0 0 2 8 9	-	P D P S	-	D 2 3 0 6	S O 3 4 0 8 6 0 1	- X X
-	2	-	0	0	5	-
0	0	0	0	0	0	0

[Prostor pro další informace]

TABULKA KABELŮ

PZS P7054 Rožná

poř. číslo	typ	počátek	konec	délka [m]	správce	část dokumentace	poznámka
WL101	AYKY-J 4x16	HDS	RE	stáv.	SEE	SO 340-86-01	HDV - Stávající
WL102	CYKY-J 4x10	RE	RP7054	10	SEE	SO 340-86-01	
WL103	CYKY-J 5x4	RP7054	RRD	15	SSZT	SO 340-86-01	
WS103	CYKY-O 3x2,5	RP7054	RRD	15	SSZT	SO 340-86-01	Nouzové vypnutí zdrojů