

Váš dopis zn. notifikace IS Oběhy

Naše zn. 65224/2025-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petr Moucha
Telefon
Mobil +420 607 040 012
E-mail Moucha@spravazeleznic.cz

Datum 5. srpna 2025

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím
IS Oběhy

Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov

Za Oddělení prevence hybridních hrozeb O30 s předloženou dokumentací na stavbu „*Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov*“ **souhlasíme s připomínkou:**

Požadujeme doplnit do dokumentace **D3_PBR** odstavce **3. Popis:**

„Byla vystavena výjimka č.j. 4936/2025-SŽ-GŘ-O30 z minimálního standardu fyzické ochrany“

Požadujeme upravit text v dokumentaci **D3_PBR** odstavce **3. Popis:**

Dveře RD budou plné a pevné konstrukce v bezpečnostní třídě RC 2 bez prosklení (nebo opatřená bezpečnostní fólií minimální odolnosti třídy P1A podle ČSN EN 356) s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627 nebo doplnění o otevíratelné mříže (bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 a s oky menšími, než je průlezny otvor dle ČSN EN 1630) s uzamykacím systémem (mechanický zámek bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 + cylindrická vložka s kováním, nebo visací zámek, v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627).

Na text:

"Dveře budou plné a pevné konstrukce bez prosklení s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627, doplněné o otevíratelné mříže (bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 a s oky menšími, než je průlezny otvor dle ČSN EN 1630) s uzamykacím systémem (mechanický zámek bez nutnosti certifikace podle ČSN EN 1627 + cylindrická vložka s kováním v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627)."

Pro vysvětlení prosím případně kontaktujte vyřizující osobu.



Mgr. FILIP KNOBLOCH
05.08.2025 14:07
Na základě pověření

Mgr. Filip Knobloch

vedoucí oddělení prevence hybridních hrozeb O30

(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5861993

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9a242c6d-c5b1-4685-b388-1ba8d27e3123

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub JIRAN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2025 08:06:20

Hash komponenty: 25dc5baf9c7c8d0eb4232ac368fb69c8c9506fb900b08ebcdaaac5b4e9559790

Hashovací funkce: sha256Hex



e087a5cc-573e-424b-9756-e0dacdab3cb4