SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 182410/2026-SŽ-GŘ-O7
Listů/příloh 2/4

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 27. října 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část", II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 17

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 251:
Dle zadavatelem postoupené dokumentace se v objektu **SO 03-13-20-49 ŽST Týniště n. O., podchod pro pěší v km 50,330, část SŽ** nachází žulová dlažba.
Ze zadávací dokumentace nejsou zřejmé její rozměry ani tloušťka.
Žádáme zadavatele:

a) o upřesnění rozměrů dlažby a tloušťky dlažby
b) o doplnění výkresů spárořezu dlažby.

Odpověď na dotaz č. 251:
Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje následující:
a) Základní půdorysný rozměr žulové dlažby činí 400 × 400 mm. Tloušťka dlažby je jednotně 40 mm, a to v podchodu, na schodištích i na rampě.
b) Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o výkresy spárořezů dlažby SO03132049_2_403-dlazba-Dil 1 a SO03132049_2_404-dlazba-Dil 2. V návaznosti na zpracované spárořezy byla současně upřesněna poloha dilatačních spár. Tato úprava je zapracována do aktualizovaného výkresu SO03132049_2_206-Vykresy tvaru NK_rev3, který je rovněž součástí doplnění zadávací dokumentace (vše viz přílohy).

Sdělení zadavatele:
Zadavatel posoudil povahu změn a doplnění zadávací dokumentace provedených tímto vysvětlením a dospěl k závěru, že jejich charakter nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. Současně zadavatel zohlednil, že lhůta pro podání nabídek byla v průběhu zadávacího řízení již prodloužena v rozsahu, který poskytuje dodavatelům dostatečný časový prostor pro zohlednění provedených úprav zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel lhůtu pro podání nabídek tímto vysvětlením dále neprodlužuje.

Přílohy:
č. 1 – SO03132049_000_Sez_rev2
č. 2 – SO03132049_2_206-Vykresy tvaru NK_rev3
č. 3 – SO03132049_2_403-dlazba-Dil 1
č. 4 – SO03132049_2_404-dlazba-Dil 2

Mgr. Jan Pospíchal
27.10.2026 12:45
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7615759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f2e9783-36cd-4ac7-8167-203bc4f79f2d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2026 09:41:29

Hash komponenty: 03912233a942f83320fccecd5f73c138738b016afb587f3d25a74a400a913402

Hashovací funkce: sha256Hex

