SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 185339/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Helena Baštářová

Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo) – Infrastruktura

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 43

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 697:
Zadavatelem postoupená dokumentace – soupisy prací k objektům **SO 05-71-01 ŽST Suchdol nad Lužnicí, stavební úpravy výpravní budovy**, **SO 07-71-01 ŽST Majdalena, stavební úpravy výpravní budovy**, **SO 09-71-01 ŽST Třeboň, stavební úpravy výpravní budovy**, **SO 11-71-01 ŽST Lomnice nad Lužnicí, stavební úpravy výpravní budovy** a **SO 12-71-01 Zast. Frahelž, stavební úpravy budovy zastávky** obsahují v podobjektech Zařízení pro ochlazování staveb (Zař. č. 1 Klimatizace – chlazení technologie) dodávky položek nástěnných nebo podstropních klimatizačních vnitřních jednotek a současně sad pro externí připojení.
U klimatizačních jednotek je uveden požadavek pro vzdálené sledování stavu: POUŽITÍ SUCHÉHO KONTAKTU NUTNO UPŘESNIT NA ZÁKLADĚ NADŘAZENÉ MaR, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNĚ INVESTOREM.
Popis sady pro externí připojení uvádí: Sada pro externí připojení (chod/chyba) přenos do systému DDTS ŽDC pro venkovní jednotky, vzdálené sledování a ovládání jednotek, komunikační brána PI485.
U těchto systémů není ale možné ovládání zároveň přes Modbus a zároveň adaptérem přes suché kontakty.

Žádáme zadavatele o kontrolu a vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 697:
Upřesňujeme, že komunikační jednotka PI485 bude bez suchých kontaktů.

Mgr. Jan Pospíchal
02.11.2026 14:14
Podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1