VYJÁDŘENÍ

Číslo jednací: 2025 / 000153 / 1

(2025 / 000153 / 1)

Vaše žádost: 4631/25

Ze dne: 3.4.2025

Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
Vídeňská 546/55
639 00 Brno

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: +420 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 7.4.2025

Vyjádření k akci

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259) v k. ú. Havlíčkův Brod - existence sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 3.4.2025, zn. 4631/25, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500

Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí.

Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. Vl. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, která k nim vznikla.

Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně.

Uvedená stavba bude probíhat v ochranném pásmu ropovodu. Pro uvedení podmínek pro práce v ochranném pásmu požadujeme předložení projektové dokumentace. V textové části bude uvedeno, že stavbou je dotčeno ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s. Výkresová část bude obsahovat průběh našeho zařízení dle zaslaných vektorových dat.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízení je vedoucí linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612, email: novak@mero.cz.

Mapové podklady a geodetická data našich zařízení Vám zasíláme na Váš e-mail.

Toto vyjádření neslouží k územnímu, stavebnímu řízení ani k řízení o povolení záměru.

Platnost tohoto Vyjádření je 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Ing. Přemysl Kuchař
senior manager technické infrastruktury

MERO ČR, a.s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, sp.zn. B 2334

Kopie:

p. Vít Novák


Havlíčkův Brod
Na kopci
Ropovod MERO
polygon-zájmová oblast
OP ropovodu
OP ropovodu
Pohledští Dvořáci
Hamry
zeměd. silo
silo
Sázava
Za rybníky
Stříbrný Dvůr
Žižkov
sklad
prům.
Zahradní
Strojírenská
Žižkova
Na Výšinách
Vojvůdkou
443,6
419,72
416,86
418,46
419,93
421,66
422,63
436,23
433,06
418,78
418,95
432,19
452
434
432