VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s.

Investor:
Správa železnic, státní organizace
Luboš Kvaček
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Vaše značka: **25-022-35-211_P5259**
Číslo jednací: **VAK/aveti/2026/0755**
Vyřizuje: **systém AVETI**
Telefon:
E-mail: **vakhb@vakhb.cz**

Název akce: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)**

Zájmové území
Obec: **Havlíčkův Brod**
Katastr: **Havlíčkův Brod**
Parcela: **Havlíčkův Brod 3480 (Havlíčkův Brod)**
Datum vydání vyjádření: **02.04.2026**
Platnost tohoto vyjádření: **02.04.2027 (12 měsíců)**

V dané lokalitě se **nachází** vodohospodářské inženýrské sítě a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) - viz přiložená situace.

V případě požadavku o zaslání průběhu inženýrských sítí ve správě společnosti VAK HB ve formátu DGN je nutno zažádat e-mailem: *havlova@vakhb.cz* nebo *vlasakova@vakhb.cz*.

Vyjádření k existenci sítí **není** souhlas se stavbou, s napojením na infrastrukturu v naší správě, ani vyjádření k projektové dokumentaci.

- **Toto vyjádření k existenci sítí neslouží jako souhlas s projektovou dokumentací, rovněž tak neslouží pro účely jednání se stavebním úřadem.**

Zpracovaná projektová dokumentace v jednotlivých stupních **musí být VAK HB předložena k odsouhlasení** a musí být k ní vydáno samostatné vyjádření.

Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v přiloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní charakter.

Případné nadmořské výšky uvedené v situaci jsou pouze **orientační a neověřené** a VAK HB za ně nenese zodpovědnost.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. K sítím, které nejsou ve správě společnosti VAK HB, a mohou se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Na vodovodní řady a kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, a to 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky je možné:
a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
b) vysazovat trvalé porosty,
c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
d) provádět terénní úpravy,
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Společnost VAK HB je správcem **veřejného osvětlení ve městě Chotěboř** a v těchto jeho místních částech: Bílek, Dobkov, Hájek, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný. O vyjádření k existenci veřejného osvětlení je nutno zažádat samostatně e-mailem. Kontaktní osoba p. Pavlas, e-mail: *pavlas@vakhb.cz*.

Před zahájením prací na **odstranění havárie jiné inženýrské sítě** v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace v naší správě musí být kontaktován dispečink společnosti VAK HB:
Dispečink - provoz vodovodů tel. 737 306 632, 569 430 216
Dispečink - provoz kanalizací tel. 732 447 350, 569 425 112

Vyjádření k existenci sítí je generováno automatickým systémem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Digitally signed by "Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s."
DN: SERIALNUMBER=S70521, CN="Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.", O="Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-48173002, C=CZ
Date: 2. 4. 2026 12:50:16 +02:00

Přílohy:
počet příloh: 2
souborové přílohy:

- Vyjádření_78697_situace_110669.pdf (příloha vyjádření aveti)
(SHA1: 01fb007d614d3bd9dc236e2a3e441411972dd47b)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 0db7ac86a84e5aaa6b45fe4d4803017fff1547b3)