VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD a.s.

Investor:
Správa železnic, státní organizace
Luboš Kvaček
Dlážděná 1003/7
11000 Praha

Žadatel:
Signal Projekt s.r.o.
Ing. Pavla Böhmová
Vídeňská 546/55
63900 Brno

Vaše značka: **25-022-35-211_P5259**
Číslo jednací: **VAK/V/2026/1021 (VAK/aveti/2026/0755)**
Vyřizuje: **Andrea Vlasáková**
Telefon: **569430233, 739605439**
E-mail: **vlasakova@vakhb.cz**

Název akce: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**

Upřesnění akce: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259) _projektová dokumentace**

Důvod akce / žádosti: **Povolení stavebního záměru**

Zájmové území
Obec: **Havlíčkův Brod**
Katastr: **Havlíčkův Brod**
Parcela: **Havlíčkův Brod 3480 (Havlíčkův Brod)**
Datum vydání vyjádření: **04.05.2026**
Platnost tohoto vyjádření: **04.05.2027 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace řeší opravu přejezdu zabezpečovacího zařízení v km 2,508 k,ú. Havlíčkův Brod (Hamry). Projekt nového přejezdu P5259 v km 2,508 zahrnuje kompletní vybudování a modernizaci zabezpečovacího zařízení. Na místě budou instalovány výstražníky, závory a další prvky přejezdového zabezpečovacího systému, včetně položení nové kabelizace v okolí přejezdu. Součástí stavby je také nový technologický objekt – reléový domek, který bude sloužit pro umístění vnitřní technologie přejezdu. V tomto objektu bude zároveň realizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, který zajistí ochranu zařízení i samotného objektu. Dále bude vybudován přenosový systém pro komunikaci a přenos dat z přejezdu a systém dálkové diagnostiky železniční infrastruktury, který umožní sledování stavu zařízení na dálku. Projekt zahrnuje i doplnění a úpravy sdělovací kabelizace v celé oblasti přejezdu. Nezbytnou součástí je také zajištění napájení nízkého napětí z veřejné distribuční sítě, kdy nové odběrné místo bude napojeno přes elektroměrový rozvaděč, který následně napájí rozvaděč samotného přejezdu P5259.

V zájmovém území se nachází **vodovod** ve správě a majetku společnosti VaK Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). Jedná se o vodovodní řad PVC 110, který nebyl při realizaci geodeticky zaměřen a opatřen signalizačním vodičem pro jeho následné přesné vytyčení v terénu. Upozorňujeme, že zákres tohoto vodovodu v projektové dokumentaci stavby je pouze **orientační** a vychází z dostupných povrchových znaků.

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Na předání staveniště bude přizván zástupce VAK HB, kde bude seznámen s postupem prací:
provoz vodovodů Havlíčkův Brod: ***p. Šrámek – tel. 603 803 918***

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky **vytýčení stávajících inženýrských sítí** ve správě VAK HB – vodovod (kontakt: **p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099**, hledaci@vakhb.cz) a o

tomto vytyčení bude vyhotoven písemný protokol.

V případě, že nebude možné stávající vodovod vytyčit, zajistí zhotovitel stavby za účasti výše uvedeného zástupce VAK HB provedení kontrolních **výkopových sond** za účelem ověření trasy a hloubky stávajícího vodovodu PVC 110. Místo provedení sond/sondy určí zástupce VAK HB (p. Šrámek) přímo na stavbě. Kontrolní sondy budou provedeny na náklady investora stavby, za účasti zástupce VAK HB.

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi **dodržet předepsané odstupové vzdálenosti** dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Stávající inženýrské sítě ve správě VAK HB je nutno po odkrytí **zabezpečit** tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Ochranné pásmo vodovodu:
Veškerá zařízení a objekty řešené stavby musí být umístěny zcela **mimo ochranné pásmo** vodovodu PVC 110. Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu v šířce **1,5 m**

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz a nemohlo dojít k poškození vodohospodářských zařízení a přípojek.

Práce v ochranném pásmu vodovodu musí být vykonávány se zvýšenou opatrností. V případě těsného souběhu či křížení se zařízením ve správě VAK HB musí být zemní práce prováděny ručním výkopem či formou ručních dokopávek.

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv případný střet s vodovodem v naší správě řešen přímo na místě stavby za účasti zástupce VAK HB: *provoz vodovodů Havlíčkův Brod:* ***p. Šrámek – tel. 603 803 918***

Pokud dojde k porušení zařízení ve správě VAK HB, bude havárie neprodleně odstraněna. Přednostně bude na náklady toho, kdo poruchu (havárii) způsobil, provedeno odstranění této poruchy, přičemž zhotovitel bude ve spolupráci s pracovníky VAK HB aktivně spolupracovat na odstranění této poruchy. Teprve poté, co bude porucha na zařízení VAK HB odstraněna, může zhotovitel dále pokračovat v realizaci své stavby.

V průběhu stavby a po dokončení prací provede výše uvedený zástupce VAK HB na výzvu zhotovitele **kontrolu** dodržení všech uvedených požadavků.

Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:
- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

VAKHB
VODOVODY A KANALIZACE
HAVLÍČKŮV BROD a.s.



Digitally signed by "Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s."

DN: SERIALNUMBER=S70521, CN="Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.", O="Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-48173002, C=CZ

Date: 04.05.2026 15:06:03 +02:00

Přílohy:

počet příloh: 0
souborové přílohy:

Žižkova ul. 832
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 48 17 30 02
DIČ: CZ 48 17 30 02
Tel.: 569 430 211
Fax: 569 430 299
E-mail: vakhb@vakhb.cz
Web: www.vakhb.cz
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2700179311 / 2010