Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**	Specialista:	**Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**			Označení investora:		**-**
				Zakázka:		**25-022-35-211**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Označení části:		**D.2.3.06**
Název objektu/dílči části:	**Přípojka napájení NN P5258 v km 0,542**			Objekt/Skupina objektů:		
				řada	*úsek*	*řazení* / *podobjekt*
				SO340	**11**	**01** / **-**
Název přílohy:	Tabulka kabelů			Dílčí část:	Typ:	Číslo přílohy:
Název dílčí části přílohy:	-			**D.1**	**2**	**304**
Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda	Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	Měřítko: - Formáty: -		Stupeň dokumentace:		**DPS+PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování:		**30.6.2026**

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 2 3 6	_ S O 3 4 0 1 1 0 1	_ X X	_ 2	_ 3 0 4	_ 0 0 0

TABULKA KABELŮ

PZS P5258 Havlíčkův Brod

poř. číslo	typ	počátek	konec	délka [m]	správce	část dokumentace	poznámka
B107.1	CYKY-J 4x10	RE01	KS35	5	SEE	SO 340-11-01	
B107.2	CYKY-J 4x10	KS35	RP5258	50	SEE	SO 340-11-01	
WL101	CYKY-J 5x4	RP5258	R1	15	SSZT	SO 340-11-01	
WL102	CYKY-J 5x2.5	R1	ZZ Dobíječ	15	SSZT	SO 340-11-01	Dobíječ - Zabezpečovací zařízení
WL103	CYKY-J 5x4	R1	RSZ	15	SSZT	SO 340-11-01	Rozvaděč - sdělovací zařízení
WS101	CYKY-O 3x1,5	RP5258	ZZ Dobíječ	15	SSZT	SO 340-11-01	Nouzové vypnutí zdrojů
WS102	CYKY-O 3x1,5	RP5258	ZZ Dobíječ	15	SSZT	SO 340-11-01	Signalizace FV
X1.1	CYKY-J 3x2,5	R1	ZÁS 1.1	30		SO 340-11-01	Zásuvky
X1.2	CYKY-J 3x2,5	R1	ZÁS 1.2	25		SO 340-11-01	Zásuvky
EL101	CYKY-J 3x1,5	R1	SV 101	35		SO 340-11-01	Osvětlení
EL102	CYKY-J 3x1,5	R1	SV 102	50		SO 340-11-01	Osvětlení
ET1.1	CYKY-J 3x1,5	R1	ET1.1	10		SO 340-11-01	Přímotop
ET1.2	CYKY-J 3x1,5	R1	ET1.2	15		SO 340-11-01	Přímotop
ET1.3	CYKY-O 4x1,5	R1	ET1.3	15		SO 340-11-01	Termostat
ET1.4	CYKY-J 3x1,5	R1	ET1.4	15		SO 340-11-01	Termostat
EK1.1	CYKY-J 3x2,5	R1	EK1.1	15		SO 340-11-01	Klimatizace