Vyjádření za: Správa pozemních staveb Brno

k žádosti:
Oprava PZZ v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace

ze dne: **20.04.2026**
Č.j.:

souhlasím / ~~nesouhlasím~~

Nutno splnit podmínky: ano
Č.j.:
Poznámka:
V rámci PS590.11.01 a SO340.11.01 budou prováděny výkopové práce a pokládka nových rozvodů NN a nové kabelizace sdělovacího zařízení.
Tyto nové kabelové trasy kříží a jsou v souběhu se sítěmi ve správě SPS Brno (jedná se zejména o vodovodní přípojku pro objekt elektrodílny SEE, stpč. 7078).
Vodovodní přípojka je v koordinační situaci zakreslena. Při realizaci stavby požadujeme, aby výkopové práce byly v těchto místech prováděny ručně.
Při realizaci je nutné dodržet ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí.

Před dokončením výkopových a pokládkových prací je nutné přizvat správce, pana Schoře ke kontrole vykopaných rýh.

V rámci SO340.11.01 bude ze zemní trasy vyveden nový kabel do kabelové skříně KS35 stávající chráničkou pod fasádou.
Zhotovitel stavby neprovede bez předchozího odsouhlasení se správcem SPS Brno žádný zásah do obálky budovy elektrodílny.

Zahájení a ukončení stavby bude v dostatečném předstihu oznámeno místnímu správci panu Schořovi.
místní správce SPS Brno pan Stanislav Schoř
Schor@spravazeleznic.cz
+420 725 810 129

Připomínky k SO2261101, stavební úpravy stavědla IV

- zvážit potřebnost opravy vnitřní omítky na záchodě (1.03 a 1.04), nerealizovat
- proč je v rozpočtu položka č. 39 R94122120, když je to uvedeno i u položek 30 až 35
- položka č. 47 R94122120 – dle PD není zmíněno žádné odpojení, tudíž VV je chybný, má býti 0
- proč je použita položka č. 48 R95290112, a ne položka cenové soustavy
- nekonkrétní popis položky č. 49 R95554065
- nekonkrétní popis položky č. 50 R97500165 a č. R97500170 dle PBŘ není zřejmé, kolik a jaké počty bezpečnostních tabulek a PBZ mají být použity a toto není zřejmé ani z výkazu výměr položky
- nekonkrétní popis položky č. 52 R97500180
- proč jsou v rozpočtu položky č. 69 a 70, což není v souladu se skladbou nové konstrukce střechy
- nedostatečný popis položky R71399064
- nedostatečný popis položky R76452800

Koukal Aleš dne 23.4.2026

Vypracováno dne: **27.04.2026**
podpis: **Koukal Aleš**