SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 188114/2026-SŽ-GŘ-O7
Listů/příloh 3/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 6. listopadu 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část", II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 18

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 252:
V zadavatelem postoupené dokumentaci – v technických zprávách k objektům **SO 03-15-20-116 Sjezdy – ul. Nádražní (1. z plochy správy tratí, 2. z plochy pro nakládku)**, **SO 03-15-20-125 Přeložka místní komunikace V. Opatrného – Za Drahou**, **SO 03-15-20-132 Zpevněná plocha správy tratí** a **SO 03-15-20-133 Zpevněná plocha pro nakládku v km (+ rampa)** se uvádí:

- „Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání. …….. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x."
- Součástí projektu bude odplevelení osévaných ploch.
- Následně bude provedena zálivka trávníku v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Zálivka trávníku bude provedena celkem 3x. Množství jedné zálivky je navrženo na 5 l/m2.

V soupisech prací výše uvedených objektů SO 03-15-20-116, 125, 132 a 133 je v položce 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v rozporu s textem uvedeným v technických zprávách vykázáno ošetření trávníku 3 x, místo požadovaného ošetření trávníku 4x, a dále není vůbec vykázána položka vztahující se k odplevelení a zálivce trávníku.

Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění množství na položce 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU a případné zařazení nových položek 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ a 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU v souladu s texty technických zpráv výše uvedených objektů SO 03-15-20-116, 125, 132 a 133 a v souladu s TKP 13 – vegetační úpravy.

Odpověď na dotaz č. 252:
Soupis prací byl upraven a dán do souladu s popisem v technické zprávě.
SO 03-15-20-116
- *Položka 18247 původní výměra 399,99 m2 byla opravena na aktuální 533,32 m2*
- *Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 133,33 m2*

SO 03-15-20-125
- *Položka 18247 původní výměra 4 359,99 m2 byla opravena na aktuální 5 813,32 m2*

- *Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 1 453,33 m2*

SO 03-15-20-132
- *Položka 18247 původní výměra 800,01m2 byla opravena na aktuální 1 066,68 m2*
- *Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 266,67 m2*

SO 03-15-20-133
- *Položka 18247 původní výměra 570,0m2 byla opravena na aktuální 760,0 m2*
- *Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 190,0 m2*

Položka pro zalévání vodou (18600) nebude doplněna, zálivka je součástí položky 18247, viz popis položky:

18247		2025_OTSKP	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
			*ošetření 4x z pol.č.18241,18242:"(63,33"m2"+126,67"m2")*4 = 760,000 [A] Celkem 760 = 760,000 [B]"
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení

Dotaz č. 253:
V zadavatelem postoupené dokumentaci – v technických zprávách k objektům **SO 03-15-20-116.1 Sjezdy – ul. Nádražní (1. z plochy správy tratí, 2. z plochy pro nakládku), odvodnění**, **SO 03-15-20-120 Přeložka místní komunikace ul. Nádražní – T.G.Masaryka, včetně OK**, **SO 03-15-20-121 Úprava místní komunikace Za Drahou**, SO 03-15-20-**121.1 Úprava místní komunikace Za Drahou, odvodnění**, **SO 03-15-20-122 Úprava místní komunikace Nádražní (+ parkoviště)**, **SO 03-15-20-123 Úprava místní komunikace Na Bělidle**, **SO 03-15-20-131.4 Parkoviště a příjezdová komunikace u technologické budovy – II.etapa, chodník pro pěší** a **SO 03-15-20-132.1 Zpevněná plocha správy tratí,**

- Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

V soupisech prací výše uvedených objektů SO 03-15-20-116.1, SO 03-15-20-120, SO 03-15-20-121, SO 03-15-20-121.1, SO 03-15-20-122, SO 03-15-20-123, SO 03-15-20-131.4 a SO 03-15-20-132.1 nejsou vůbec vykázány položky vztahující se k ošetření, odplevelení a zálivce trávníku.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případné zařazení nových položek 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU, 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ a 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU do soupisů prací SO 03-15-20-116.1, SO 03-15-20-120, SO 03-15-20-121, SO 03-15-20-121.1, SO 03-15-20-122, SO 03-15-20-123, SO 03-15-20-131.4 a SO 03-15-20-132.1.

Odpověď na dotaz č. 253:
SO 03-15-20-120
Pro ošetřování trávníku doplněna položka 18247 s výměrou 19 128,0 m2
Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 4 782,0 m2

SO 03-15-20-121
Pro ošetřování trávníku doplněna položka 18247 s výměrou 7180,0 m2
Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 1795,0 m2

SO 03-15-20-122
Pro ošetřování trávníku doplněna položka 18247 s výměrou 3722,0 m2
Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 943,0 m2

SO 03-15-20-123
Pro ošetřování trávníku doplněna položka 18247 s výměrou 3400,0 m2
Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 850,0 m2
Při doplnění byla zjištěna chyba ve výměře položek 18222, 18241 a 014201

SO 03-15-20-131.4
Pro ošetřování trávníku doplněna položka 18247 s výměrou 1392,0 m2

Pro chemické odplevelení byla doplněna položka 183511 s výměrou 348,0 m2

SO 03-15-20-116.1 Soupis prací byl upraven a dán do souladu s popisem v technické zprávě.
- *Položka pro ošetření trávníku č 18247 byla doplněna s výměrou 180,0 m2 (modře podbarveno)*
- *Položka pro chemické odplevelení č 183511 byla doplněna s výměrou 180,0 m2 (modře podbarveno)*

SO 03-15-20-121.1 Soupis prací byl upraven a dán do souladu s popisem v technické zprávě.
- *Položka pro ošetření trávníku č 185803111 byla doplněna s výměrou 187,4 m2 (modře podbarveno)*
- *Položka pro chemické odplevelení č 184813511 byla doplněna s výměrou 187,4 m2 (modře podbarveno)*

SO 03-15-20-132.1 Soupis prací byl upraven a dán do souladu s popisem v technické zprávě.
- *Položka pro ošetření trávníku č 18247 byla doplněna s výměrou 576,0 m2 (modře podbarveno)*
- *Položka pro chemické odplevelení č 183511 byla doplněna s výměrou 576,0 m2 (modře podbarveno)*

Položka pro zalévání vodou (18600) nebude doplněna, zálivka je součástí položky 18247, viz popis položky:

18247		2025_OTSKP	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
			*"ošetření 4x z pol.č.18241,18242:""(63,33""m2""+126,67""m2"")*4 = 760,000 [A]* *Celkem 760 = 760,000 [B]"*
			Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení

Sdělení zadavatele:
Zadavatel posoudil povahu změn a doplnění zadávací dokumentace provedených tímto vysvětlením a dospěl k závěru, že jejich charakter nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. Současně zadavatel zohlednil, že lhůta pro podání nabídek byla v průběhu zadávacího řízení již prodloužena v rozsahu, který poskytuje dodavatelům dostatečný časový prostor pro zohlednění provedených úprav zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel lhůtu pro podání nabídek tímto vysvětlením dále neprodlužuje.

Přílohy:
č. 1 – XDC_TYCASO3-2E_IN_ZM12_20261106
č. 2 – XLS_TYCASO3-2E_IN_ZM12_20261106

Mgr. Jan Pospíchal
06.11.2026 10:12
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7659557

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 56db09e5-5db8-47df-8515-a10ed2f0b61a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.11.2026 09:50:42

Hash komponenty: 91004a3e8f158735506e40291c5952ac238a8d4bbae6511808380fb59dfa3e92

Hashovací funkce: sha256Hex

