Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Kučera** | Specialista: **Ing. Tomáš Hodina**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**	Označení investora: **S621600048** Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: **D.2.1.5**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Třebechovice pod Orebem, úpravy veřejného osvětlení**	Označení objektu/komplexu: **SO 33-30-03**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Soupis svítidel -	Číslo přílohy (typ/pořadí): **3. 002**
Odpovědný projektant: Bc. Martin Kolařík	Zpracovatel přílohy: Bc. Dominik Hýža	Měřítko: -- Formáty: 4x A4
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část

Označení investora::										Stupeň dokumentace:		Část:				Objekt:								Podobjekt:			Příloha:				Revize:			
S	6	2	1	6	0	0	0	4	8	_	P	D	P	S	_	_	D	2	1	5	_	S	O	3	3	3	0	0	3	_	_	_	_	3	_	0	0	2	_	0	0	1

SO 33-30-03 ŽST Třebechovice pod Orebem, úpravy veřejného osvětlení

Číslo svít.	Typ stož. (svítidla)	Svítidlo (W)	Světelný tok (lm)	Poj. skř. PS	Stož. rozv. 1poj. 2kabely	Stož. rozv. 2poj. 2kabely	Stož. rozv. 1poj. 3kabely	Stož. rozv. 2poj. 4kabely	Stož. rozv. 1poj. 4kabely	Délka výložníku (m)	Úhel náklonu svítidla (stupně)	Poznámka
S01	vetknutý 6m	38	4400	PSS01	1					0,5	0	
S02	vetknutý 8m	38	4400	PSS02	1					0,75	0	
S03	vetknutý 8m	38	4400	PSS03	1					0,75	0	
S04	vetknutý 8m	38	4400	PSS04	1					0,75	0	
S05	vetknutý 8m	38	4400	PSS05	1					0,75	0	
S06	vetknutý 8m	38	4400	PSS06	1					0,75	0	
S07	vetknutý 8m	38	4400	PSS07	1					0,75	0	
S08	vetknutý 8m	38	4400	PSS08	1					0,75	0	
S09	vetknutý 8m	38	4400	PSS09	1					0,75	0	
S10	přírubový 8m	38	4400	PSS10	1					0,75	0	
S11	přírubový 8m	38	4400	PSS11	1					0,75	0	
S12	přírubový 8m	38	4400	PSS12	1					0,75	0	
S13	přírubový 8m	38	4400	PSS13	1					0,75	0	
S14	přírubový 8m	38	4400	PSS14	1					0,75	0	
S15	vetknutý 8m	38	4400	PSS15				1		0,75	0	
S16	vetknutý 8m	38	4400	PSS16	1					0,75	0	
S17	vetknutý 6m	38	4400	PSS17			1			0,75	0	
S18	vetknutý 8m	38	4400	PSS18			1			0,75	0	
S19	vetknutý 8m	38	4400	PSS19	1					1,50	0	
S20	vetknutý 8m	38	4400	PSS20			1			1,50	0	
S21	vetknutý 8m	38	4400	PSS21	1					1,50	0	
S22	vetknutý 8m	38	4400	PSS22	1					1,50	0	
S23	vetknutý 8m	38	4400	PSS23	1					1,50	0	
S24	vetknutý 8m	38	4400	PSS24	1					0,75	0	
S25	vetknutý 8m	38	4400	PSS25	1					0,75	0	
S26	vetknutý 8m	38	4400	PSS26	1					0,75	0	
S27	vetknutý 8m	38	4400	PSS27	1					0,75	0	
S28	vetknutý 8m	38	4400	PSS28	1					0,75	0	
S29	vetknutý 8m	38	4400	PSS29	1					0,75	0	
S30	vetknutý 8m	38	4400	PSS30	1					0,75	0	
S31	vetknutý 8m	38	4400	PSS31	1					0,75	0	
S32	vetknutý 8m	38	4400	PSS32	1					0,75	0	
S33	vetknutý 8m	38	4400	PSS33	1					0,75	0	
S34	vetknutý 8m	38	4400	PSS34	1					0,75	0	
S35	vetknutý 8m	38	4400	PSS35	1					0,75	0	
S36	vetknutý 8m	38	4400	PSS36	1					0,75	0	
S37	vetknutý 8m	38	4400	PSS37	1					0,75	0	
S38	vetknutý 8m	38	4400	PSS38	1					1,50	0	
S39	vetknutý 8m	38	4400	PSS39	1					1,50	0	
S40	vetknutý 8m	38	4400	PSS40	1					1,50	0	
S41	vetknutý 8m	38	4400	PSS41	1					1,50	0	

Číslo svít.	Typ stož. (svítidla)	Svítidlo (W)	Světelný tok (lm)	Poj. skř. PS	Stož. rozv. 1poj. 2kabely	Stož. rozv. 2poj. 2kabely	Stož. rozv. 1poj. 3kabely	Stož. rozv. 2poj. 4kabely	Stož. rozv. 1poj. 4kabely	Délka výložníku (m)	Úhel náklonu svítidla (stupně)	Poznámka
S42	vetknutý 8m	38	4400	PSS42			1			1,50	0	
S43	vetknutý 8m	38	4400	PSS43	1					1,00	0	
S44	vetknutý 8m	38	4400	PSS44	1					1,00	0	
S45	vetknutý 8m	38	4400	PSS45	1					1,00	0	
S46	vetknutý 8m	38	4400	PSS46	1					1,00	0	
S47	vetknutý 8m	38	4400	PSS47	1					0,75	0	
S48	vetknutý 8m	38	4400	PSS48	1					0,75	0	
S49	vetknutý 8m	38	4400	PSS49	1					0,75	0	
S50	vetknutý 8m	38	4400	PSS50	1					0,75	0	
S51	vetknutý 8m	38	4400	PSS51	1					0,75	0	
S52	vetknutý 8m	38	4400	PSS52	1					0,75	0	
S53	vetknutý 8m	38	4400	PSS53	1					0,75	0	
S54	vetknutý 8m	38	4400	PSS54	1					1,50	0	
S55	vetknutý 8m	38	4400	PSS55			1			0,75	0	
S56	vetknutý 8m	38	4400	PSS56	1					1,00	0	
S57	vetknutý 8m	38	4400	PSS57	1					0,75	0	
S58	vetknutý 6m	38	4400	PSS58	1					0,75	0	
S59	vetknutý 6m	38	4400	PSS59	1					0,50	0	
S60	vetknutý 6m	38	4400	PSS60	1					0,50	0	
S61	vetknutý 6m	38	4400	PSS61	1					0,50	0	
S62	vetknutý 6m	38	4400	PSS62	1					0,50	0	
S63	vetknutý 6m	38	4400	PSS63	1					0,50	0	
S64	vetknutý 6m	38	4400	PSS64	1					0,50	0	
S65	vetknutý 6m	38	4400	PSS65	1					0,50	0	
S66	vetknutý 6m	38	4400	PSS66	1					0,50	0	
S67	vetknutý 6m	38	4400	PSS67	1					0,50	0	
S68	vetknutý 6m	38	4400	PSS68	1					0,50	0	
S69	vetknutý 8m	38	4400	PSS69	1					1,50	0	
S70	vetknutý 8m	38	4400	PSS70	1					1,50	0	
S71	vetknutý 8m	38	4400	PSS71	1					1,50	0	
S72	vetknutý 6m	38	4400	PSS72	1					0,50	0	
S73	vetknutý 6m	38	4400	PSS73	1					0,50	0	
S74	vetknutý 6m	38	4400	PSS74	1					0,50	0	
S75	vetknutý 8m	38	4400	PSS75			1			0,50	0	
S76	vetknutý 8m	38	4400	PSS76	1					0,75	0	
S77	vetknutý 8m	38	4400	PSS77	1					0,75	0	
S78	vetknutý 8m	38	4400	PSS78	1					0,75	0	
S79	vetknutý 8m	38	4400	PSS79	1					0,75	0	
S80	vetknutý 8m	38	4400	PSS80	1					0,75	0	
S81	vetknutý 8m	38	4400	PSS81	1					0,75	0	
S82	vetknutý 8m	38	4400	PSS82	1					0,75	0	
S83	vetknutý 8m	38	4400	PSS83	1					1,50	0	
S84	vetknutý 8m	38	4400	PSS84	1					1,50	0	
S85	vetknutý 8m	38	4400	PSS85	1					1,50	0	
S86	vetknutý 8m	38	4400	PSS86	1					0,75	0	

Číslo svít.	Typ stož. (svítidla)	Svítidlo (W)	Světelný tok (lm)	Poj. skř. PS	Stož. rozv. 1poj. 2kabely	Stož. rozv. 2poj. 2kabely	Stož. rozv. 1poj. 3kabely	Stož. rozv. 2poj. 4kabely	Stož. rozv. 1poj. 4kabely	Délka výložníku (m)	Úhel náklonu svítidla (stupně)	Poznámka
S87	vetknutý 8m	38	4400	PSS87	1					1,50	0	
S88	vetknutý 8m	38	4400	PSS88	1					1,50	0	
S89	vetknutý 8m	38	4400	PSS89	1					1,50	0	
S90	vetknutý 8m	38	4400	PSS90	1					1,50	10	
S91	vetknutý 8m	38	4400	PSS91	1					0,75	10	
S92	přírubový 8m	38	4400	PSS92	1					0,75	10	
S93	přírubový 8m	38	4400	PSS93	1					0,75	10	
S94	vetknutý 8m	38	4400	PSS94	1					0,75	0	
S95	vetknutý 8m	38	4400	PSS95	1					0,75	0	
S96	vetknutý 8m	38	4400	PSS96	1					0,75	0	
S97	vetknutý 8m	38	4400	PSS97	1					0,75	0	
S98	vetknutý 8m	38	4400	PSS98			1			0,75	0	
S99	vetknutý 8m	38	4400	PSS99	1					1,50	0	
S100	vetknutý 8m	38	4400	PSS100	1					0,75	0	
S101	vetknutý 8m	52	7800	PSS101	1					2,00	0	
S102	vetknutý 8m	52	7800	PSS102				1		2,00	0	
S103	vetknutý 8m	52	7800	PSS103	1					2,00	0	
S104	vetknutý 8m	52	7800	PSS104	1					2,00	0	
S105	vetknutý 6m	38	4400	PSS105	1					0,75	0	
S106	vetknutý 8m	38	4400	PSS106	1					1,50	0	
S107	vetknutý 8m	38	4400	PSS107	1					1,50	0	
SV1	-	16	1600	R1						-	45	přisazené, délka 3m
SV2	-	16	1600	R1						-	45	přisazené, délka 3m
SV3	-	16	1600	R1						-	45	přisazené, délka 3m
SV4	-	16	1600	R1						-	45	přisazené, délka 3m