SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn. notifikace IS Oběhy

Naše zn. 72667/2025-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Petr Moucha
Telefon
Mobil +420 607 040 012
E-mail Moucha@spravazeleznic.cz

Datum 20. srpna 2025

Správa železnic, státní organizace

Elektronicky prostřednictvím
IS Oběhy

Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov

Za Oddělení prevence hybridních hrozeb O30 s předloženou dokumentací na stavbu *„Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov“* **souhlasíme s připomínkami** uvedenými v příloze tohoto stanoviska.

Pro vysvětlení prosím případně kontaktujte vyřizující osobu.

Tabulka připomínek
DPS_Doplnění závor

Mgr. FILIP KNOBLOCH
20.08.2025 15:00
Na základě pověření

Mgr. Filip Knobloch
vedoucí oddělení prevence hybridních hrozeb O30

(podepsáno elektronicky)

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální Ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5896764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 350fbbf9-0d61-45c8-8dfe-22b7829bdfee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jakub JIRAN)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2025 13:30:49

Hash komponenty: 62f6260c1ec861707c30c7420696953cad144e8ab284808c8a1e5f4f6c67b548

Hashovací funkce: sha256Hex



Tabulka připomínek

ve stupni DPS
za odbor xxx

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Číslo objektu (PS/SO)	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění
1	Petr Moucha		B.		1.001 B.1_STZ	Požadujeme doplnit do **"1.001 B.1_STZ"** do odstavce **"Technologický domek"** text: "Byla vystavena výjimka č.j. 72225/2025-SŽ-GŘ-O30 z minimálního standardu fyzické ochrany"
2	Petr Moucha		B.		1.001 B.1_STZ	Požadujeme doplnit do **"1.001 B.1_STZ"** do odstavce **"Technologický domek"**text: „Technologický domek PZZ byl zařazen do IV. Bezpečnostní kategorie a musí být zabezpečen v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace."
3	Petr Moucha		D.	PS 10-01-31	1.001 TZ PS 10-01-31	Požadujeme doplnit do **"1.001 TZ PS 10-01-31"** do odstavce **"Technologický domek"** text: „Technologický domek PZZ byl zařazen do IV. Bezpečnostní kategorie a musí být zabezpečen v souladu s požadavky Směrnice SŽ SM 07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace."
4	Petr Moucha		D.	PS 10-01-31	1.001 TZ PS 10-01-31	Požadujeme doplnit do **"1.001 TZ PS 10-01-31"** do odstavce **"Technologický domek"** specifikaci dveří: "Dveře budou plné a pevné konstrukce bez prosklení s uzamykacím systémem s kováním a cylindrickou zámkovou vložkou s odolností proti vloupání v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627"