SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.	notifikace IS C.E.Sta
Ze dne	16. 7. 2025
Naše zn.	13653/2025-SŽ-SŽF-TSPS
Listů/příloh	1/1
Vyřizuje	Petra Vopalecká
Telefon	
Mobil	+420 725 549 447
E-mail	vopalecka@spravazeleznic.cz
Datum	20. srpna 2025

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa SSZ

Elektronicky prostřednictvím
IS C. E. Sta

Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník - Jirkov

Sdělujeme, že k dokumentaci výše uvedené stavby ve stupni DPS předkládáme za OJ SŽ Facility připomínky uvedené v **Příloze 1** tohoto dopisu.

S pozdravem

Jakub Červenka
20.08.2025 12:59
Podepsáno elektronicky

Ing. Jakub Červenka
Ředitel OJ SŽ Facility

Přílohy
Příloha 1 – 250820_13653_2025-SŽ-SŽF-TSPSTAB.xls

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

SŽ Facility
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Tabulka připomínek

ve stupni DPS
za OJ SŽF

Poř. č.	Připomínku uplatňuje		Část dokum.	Číslo objektu (PS/SO)	Část/příloha	Připomínka a její odůvodnění
1	Farkašová	SŽF	B.1		1.001	STZ - čl. B.3.3 a B.3.6 předposlední odst. - doporučujeme uvádět pouze požadavek na respektování zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a úprav
2	Farkašová	SŽF	B.1		1.001	STZ - čl. 3.5 **Technologický domek** - Požadujeme doplnit požadavek na Technologický domek vložením textu: "*Technologický domek (Malé technologické objekty MTO) jsou technologické objekty související s provozem železničních přejezdů a jsou umístěny v jejich těsné blízkosti. Tyto objekty musí svým provedením odpovídat požadavkům stanovených předpisem státní organizace Správa železnic **SŽ SM009** , kdy se předepisují u regionálních tratí požadavky na požární odolnosti (stěny, střechy, podlahy) a dveřních výplní požární odolnost alespoň 30 minut (stěny REI 30 DP1, dveře EI 30 DP1).* A dále doplnit text minimalizující okolnosti předcházející aktivaci možného vyskytujícího se zápalného zdroje např. ve znění: *„Pro umísťování technologie do MTO je nutno vytvořit takovou připravenost, aby bylo možno respektovat požadavky na minimální bezpečnostní vzdálenosti topných těles a topných zařízení, popř. i jiných tepelných zařízení od hořlavých konstrukcí a zařízení dle vyhlášky č. 23/2008Sb., ČSN 06 1008 a průvodní dokumentace výrobce topidla a respektovat určené prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Otvory pro odvětrání musí být zajištěny proti vniku hlodavců a zatékání dešťové vody.*"
3	Farkašová	SŽF	B.1		1.001	STZ čl. 3.5 Kabelizace - Požadujeme doplnit následující text minimalizující možný přenos požáru např. ve znění: "*Pokud při vedení kabelových tras na povrchu terénu může dojít k jejich ohrožení vnějším požárem budou kabely např. uloženy v chráničkách a žlabech z nehořlavého materiálu třídy reakce na oheň A1, A2, popř. B.*"
4	Farkašová	SŽF	B.		1.001.	B.3.6 Znění části Zásady bezpečnosti požadujeme doplnit následujícím textem (případně jej uvést v D.2.4 - PBŘ): "*Technologické domky (Malé technologické objekty MTO) jsou technologické objekty související s provozem železničních přejezdů a jsou umístěny v jejich těsné blízkosti. Tyto objekty musí svým provedením odpovídat požadavkům stanovených pokynem státní organizace **Správa železnic SŽ SM009 kde jsou mimo jiné definovány mandatorní požadavky na malé technologické objekty.*** ***Zhotovitel zajistí, že požadavky plynoucí z předpisu SŽ SM009 a PBŘ budou zapracovány do PD ostatních PS profesí, kterých se problematika MTD dotýká.*** *V předpisu SŽ SM009 jsou uvedeny požadavky na délku požární odolnosti u TO na regionálních tratí (stěny, střechy, podlahy) a dveřních výplní požární odolnost alespoň 30 minut (stěny REI 30 DP1, dveře EI 30 DP1)*". A dále doplnit text minimalizující okolnosti předcházející aktivaci možného vyskytujícího se zápalného zdroje např. ve znění: *„Pro umísťování technologie do MTO je nutno vytvořit takovou připravenost, aby bylo možno respektovat požadavky na minimální bezpečnostní vzdálenosti topných těles a topných zařízení, popř. i jiných tepelných zařízení od hořlavých konstrukcí a zařízení dle vyhlášky č. 23/2008Sb., ČSN 06 1008 a průvodní dokumentace výrobce topidla a respektovat určené prostředí podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Otvory pro odvětrání musí být zajištěny proti vniku hlodavců a zatékání dešťové vody.*" *Při provádění prací musí být v závislosti na rozsahu jejich provedení splněny požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrním místům atp .* A dále doplnit požadavky na zhotovitele k zajištění požární bezpečnosti při provádění stavby např. v tomto znění: "*Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů .* *Při provádění stavebních prací a při provozování stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.*"
5	Farkašová	SŽF	B.		B.10	1.001 Část 7 čl. 7.4.1, čl. 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5. a uvádí neplatnou vyhl. č. 50/1978 S. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - Předpis je zrušen. Požadujeme z textu vyjmout. A dále je uveden neplatný Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu - zrušen. Provést opravu textu nahradit 2**83/2021 Sb. Stavební zákon** (1.1.2024)
6	Farkašová	SŽF	B.		B.10	1.001 Část 12 uvádí eplatnou vyhl. č. 50/1978 S. o odborné způsobilosti v elektrotechnice - Předpis je zrušen. Požadujeme z textu vyjmout.
7	Farkašová	SŽF	D.		D.2.4	**Do textu PBŘ stanovit kategorii stavby ve smyslu vyhlášky č.460/2021 Sb.!** U pozemního objektu - Technologického domku. (v tomto případě se jeví o stavbu kategorie I., jak je uvedeno v předpisu SŽ SM009 v části Malé technologické objekty)
8	Farkašová	SŽF	D.2.4		1.001	**DO PBŘ požadujeme doplnit požadavek na délku požární odolnosti pro dveře** technologického domku ve smyslu ČSN E 13501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2 Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení s odkazem na předpis SŽ SM009, **u regionálních tratí EI 30 DP1**.
9	Farkašová	SŽF			obecně	Do seznamu předpisů doplnit směrnici SŽ SM009 Technické standardy pozemních staveb
10	Horyna Radek	SŽF	D.1.1.1	PS 10-01-31	TZ	Projektová dokumentace navrhuje jako součást díla nový technologický domek. Jelikož se jedná o malý technologický objekt, měl by být zpracován v podrobnosti a rozsahu dle novelizované směrnice „SŽ SM009 Technické standardy pozemních staveb" (do TZ doplnit technické údaje a parametry podle článku 124, 125 a 128).
11	Horyna Radek	SŽF	D.1.1.1	PS 10-01-31	TZ	Do TZ, kapitoly 1.18 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů. Požadujeme doplnit směrnici „SŽ SM009Technické standardy pozemních stavebk"

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5895891

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3f404719-aa8f-4d7a-9fd2-11e0460edc7b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petra VOPALECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.08.2025 09:02:19

Hash komponenty: 68fe10e95116a5c47ceb1bb6528458dd3bcb1218725c2fa1b47312d8f68a758f

Hashovací funkce: sha256Hex

1e663179-c614-4773-a9d5-9f2cfa80305d