
VODOVOD
TLT DN 300 V KM 31,556

TLT DN 300 DL.....53,00 m
PE DN 600 DL....36,00 m



HRADEC KRÁLOVÉ - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poznámka: Hradec Králové, ul.Dřevařská

PROSTUP POTRUBÍ STĚNOU AŠ:
- V MÍSTĚ CHRÁNIČKY - POMOCÍ TĚSNĚNÍ TAYLOR SEAL DO PROSTUPU
- MIMO CHRÁNIČKU - POMOCÍ TĚSNĚNÍ TAYLOR SEAL DO PROSTUPU

POTRUBÍ V CHRÁNIČKÁCH VYSTŘEDĚNÉ POMOCÍ KLUZNÝCH OBJÍMEK
VŠECHNA HRDLA JIŠTĚNA PROTI POSUNU, V CHRÁNIČKÁCH PŘÍRUBOVÉ

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo) -
VODOVOD - SO 35-32-02

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

POTRUBÍ	POTRUBÍ LT DN 300 mm, PN 10 - NATURAL s násuvným hrdlovým spojem	m	53,0
	POTRUBÍ PEHD DN 600 - CHRÁNIČKA	m	36,0
TVAROVKY	KOLENO TLT DN 300, a=45"	ks	3
	SEK TLT DN 300, DL.0,5 m	ks	5
	SEK TLT DN 300, DL.1,0 m	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA S JIŠTĚNÍM PROTI POSUNU HRDLO - HRDLO - 7974 DN 300	ks	2
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 300	ks	4
	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA HRDLO - PŘÍRUBA - 7994 DN 100	ks	1
ARMATURY	ŠOUPÁTKO DN 100	ks	1
	ŠOUPÁTKO DN 300	ks	2
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
	RUČNÍ KOLO PRO ŠOUPÁTKA V ŠACHTĚ	ks	3
	ŠACHTA PRO ODKALENÍ +TLT DN 100 SE ZPĚT.KLAPKOU	ks	1

SO 35-32-02
KLADEČSKÝ PLÁN

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Valbek

Zhotovitel části/objektu:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz

Valbek

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Kučera** Specialista: **Ing. Vladimír Vavřín**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**		Označení investora: **S621600048**
			Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Potrubní vedení / VODOVODY		Označení části: **D.2.1.6.2**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, úprava vodovodu LT DN 300 v km 31,356**		Označení objektu/komplexu: **SO 35-32-02**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Kladečský plán		Číslo přílohy (typ/pořadí): **5**
Odpovědný projektant: MILOSLAV KOSEJK	Zpracovatel přílohy: MILOSLAV KOSEJK	Měřítko: Formáty: 3xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část	Smluvní datum zpracování: **6.11.2025**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S621500048	PDPS	02162	SO35320			001