



Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Tel. 582 406 000, fax: 582 331 616, e-mail: sujih@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Prostějov, č.úctu 11338701/0100

SUDOP BRNO, spol.s.r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

Váš dopis zn./ze dne
11 094/16

Naše značka
SSOK CE-25530/2016
7.12.8./S5

Vyřizuje
P. Kolářová/581286228
kolarova@ssok.cz

V Prostějově dne:
28.11.2016

Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice-Říkovice - stanovisko k DUR, souhlas s umístěním IS a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace

Z výše uvedené akce se bude naší organizace týkat v Olomouckém kraji umístění kabelové trasy SO 15-6-04 do pozemku p.č.1374 v k.ú.Říkovice u Přerova. Jedná se o křížení silnice III/4348 (protlakem) před železničním přejezdem. SSOK - organizace oprávněná hospodařit se svěřeným majetkem Olomouckého kraje (na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j. H-325/2002 ze dne 1.3.2002) souhlasí s umístěním zemních kabelů do pozemku Ol. kraje a tělesa krajské silnice za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání poz. komunikace vydá na základě žádosti investora stavby Magistrát města Přerova - Odbor evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T. G. Masaryka 16, Přerov 2. Jedná se o :

- povolení k uložení nových sítí do silničního tělesa (nejpozději před vydáním ÚR či územního souhlasu) § 25 odst.6 písm.d zák.č.13/97 Sb.
- povolení k provádění stavebních prací (protlaku v silničním tělese) a to před zahájením prací, kdy již investor zná dobu realizace. § 25 odst.6c 3 zák.č.13/97 Sb.

2. Uložení inženýrských sítí do tělesa krajských komunikací musí být vždy smluvně ošetřeno a to smlouvami dle platné směrnice SSOK. Návrh potřebných smluv Vám bude zaslán spolu s vyjádřením na adresu: btthova@sudop-brno.cz.

3. Technické podmínky pro realizaci uložení inž. sítí do sil. tělesa silnice a souhlas se zvláštním užíváním pozemní komunikace

- Křížení 1x silnice III/4348 bude provedeno **zásadně protlakem**. Protlak bude realizován v km 10,970 sil. staničení. Kabely budou uloženy v chrániče v min. hloubce 1,2 m pod niveletou okraje vozovky. Startovací jámy budou provedeny zásadně mimo vozovku, min. 1 m od zpevněného okraje vozovky. Před záhozem startovacích jam požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí nad protlakem. (p. Kolářová – 733 696 801).
- Den zahájení prací nám bude oznámen na e-mail: kolarova@ssok.cz.
- Hloubky krytí a umístění trubek v silničním tělese budou zhotovitelem nafoceny a zaslány elektronicky na e-mail: kolarova@ssok.cz.
- Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního tělesa ,živičního krytu ,příslušenství (dopr. značek apod.) či sil. odvodňovacího zařízení. V opačném případě provede investor znovuobnovení na vlastní náklady.
- Jestliže je v daném úseku plánovaných startovacích jam protlaku stávající svislé dopravní značení ,musí být toto zachováno (či po skončení stavby na náklady investora obnoveny). V případě přemístění DZ musí být takováto změna umístění odsouhlasena Policií ČR DI Přerov a provedena stavebníkem na jeho náklady dle TP 65.
- Stavební materiál a zemina z výkopu nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být neprodleně odstraněno.
- Investor akce se v předávacím protokolu zaváže, že bude od předání, tj. **od naší kontroly** provedeného protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých případným poklesem záhozu zápich. jam a uhrazovat případné následné škody, které by vznikly v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.
- Pokud si stavební práce vyžádají omezení silnič. provozu (i jen částečné), musí být dopravní značení odsouhlaseno Policií ČR DI Přerov a povoleno MMPr-Odborem evid. správních služeb, oddělení dopravně správních agend, nám. T. G. Masaryka 16, Přerov 2.
- Po skončení stavby bude úsek silnice vyčištěn (v případě znečištění) a požadujeme být přizváni (investorem či zhotovitelem) ke kontrole silničního tělesa.
- Po skončení stavby bude na SSOK doloženo skutečné zaměření trasy kabelu v pozemku Olomouckého kraje a v silnici na podkladu katastrální mapy na základě kterého bude sepsán předávací protokol s vyčíslením vyúčtování dle uzavřené smlouvy.

4. Pokud bude ke stavbě výše uvedené akce v Olomouckém kraji využíváno krajských komunikací, budou před zahájením prací předloženy SSOK trasy užívané staveništní dopravou, s uvedením doby užívání a odpovědné osoby za provádění prací. Na základě těchto skutečností bude uzavřena s SSOK písemná dohoda o užívání komunikací.

Toto vyjádření platí 2 roky.

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
Středisko údržby Jih
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
ZT

Kolářová Petra
Správním cestmistr

Přílohy:

- Vracíme výkresovou část PD

Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon : 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: ssok@ssok.cz www.ssok.cz