

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI**

Dvořákova 75, 750 11 Přerov, tel. 581 283 111, e-mail: podatelna@pr.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Přerově 2.1.2017

Čj.: KHSOC/31607/2016/PR/HOK

Sp. značka: KHSOC/31607/2016

Vyřizuje: ing. Jarmila Lindnerová, tel.: 581 283 213

Č.j. odesílatele: 11094/16

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**Dlážděná 1003/7****110 00 Praha 1 – Nové Město****Stavební správa východ****Nerudova 1****772 58 Olomouc****V zastoupení:****SUDOP BRNO, spol. s r.o.****Kounicova 688/26****611 36 Brno****„Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ - závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení týkající se okresu Přerov**

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, dále jen KHS, dne 6.12. 2016 č.j. KHSOC/31607/2016/PR/HOK, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, doručené SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, na základě plné moci ze dne 26.7.2016, stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“ (dále jen PD).

Po zhodnocení souladu předmětné stavby, dotýkajících se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.), nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády č. 361/2007 Sb.), nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vydává KHS dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto


z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska hodnocení a řízení zdravotních rizik v souladu s § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- žádost podaná dne 25.1.2016, plná moc stavebníka ze dne 26.7.2016
- PD k územnímu řízení „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice“, zpracovaná SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, 11/2016
- Doplnění PD ze dne 16.12.2016

Krajská hygienická stanice
Olomouckého kraje
územní pracoviště Přerov
oddělení hygieny obecné a komunální


Ing. Jarmila Lindnerová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Přerov

Rozdělovník:

1. KHS - spis
2. SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno + PD
3. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
– Nové Město, ID uccchjm

S projektovou dokumentací k územnímu řízení „**Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice**“ týkající se okresu Přerov, stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, orgán ochrany veřejného zdraví

souhlasí .

V souladu s § 77odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění této podmínky:

V dalším stupni projektové dokumentace bude předložena Akustická studie, která vyhodnotí expozici hluku související s **výstavbou**, dále vyhodnocení vliv hluku ze stacionárních zdrojů hluku (trafostanice, klimatizace, apod.) ve venkovním chráněném prostoru staveb, na základě které bude posouzeno dle § 82 odst. 2 písm.t) zákona č. 258/2000 Sb. zdravotní riziko navrhovaného záměru, **v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení**, definovaném § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. s cílem, aby **při realizaci a při provozu** záměru nedošlo k překročení hygienickým limitů hluku stanovených v § 12 odst. 3 a 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v denní i noční době.

O d ů v o d n ě n í :

Předložená PD řeší změnu trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice. Stavba se nachází na celostátní dráze č. 330 (Přerov – Břeclav), v délce 44,5 km a na odbočujících tratích, které se nacházejí mimo okres Přerov. Stavba je změnou dokončené stavby, v části její přístavbou. Ke stávající trakční měničové v žst. Říkovice bude přistavěna střídavá část. Nová přízemní budova trakční trafostanice (cca 17x23m) bude postavena na místě stávajícího skladu. Izolační prvky trakčního vedení budou vyměněny za prvky s izolační hladinou 25kV a některé vodiče TV budou vyměněny.

Stavba je členěna následovně:

- SO15-15-01 TNS (trakční napájecí stanice) Říkovice, demolice
- SO 15-15-02 TNS Říkovice, technologická budova
- SO 15-15-05 TNS Říkovice, TR 27/13,9kV – stavební část
- SO 15-15-06 TNS Říkovice, kabelovod
- SO 15-15-07 TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení
- SO 15-33-01 TNS Říkovice, oplocení

Demolice bude provedena v souvislosti s rozšířením areálu a výstavbou nové technologické budovy. Nový technologický objekt bude proveden s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím se zastřešením plochou střechou. V objektu bude provedeno dohledové pracoviště, které je určeno pro namátkovou kontrolu technologického zařízení NS – budova bude trvale bez obsluhy. Vytápění je zajištěno pomocí elektrických přímotopů, pro obsluhu bude k dispozici WC kabina s umývadlem s tekoucí teplou a pitnou vodou. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a kanalizaci, které budou nově provedeny v areálu TNS.

Podmínka č.1 je uložena za účelem zajištění plnění požadavků § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 12 odst. 3 a 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.