

Ministerstvo životního prostředí

ODESÍLATEL:

Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

ADRESÁT:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Jiří Molák
Kounicova 26
611 36 Brno 3

V Praze dne 25. ledna 2017
Čj.: 66678/ENV/16
Vyřizuje: Ing. Horynová
Tel.: 267 122 385

Věc: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“
– vyjádření ústředního správního úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)


Dopisem doručeným dne 3. 10. 2016, jeho e-mailovým doplněním ze dne 27. 10. 2016, 31. 10. 2016 a 28. 11. 2016, na Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“), odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“), jste se na nás obrátili s žádostí o vyjádření ve smyslu ust. § 23 odst. 3 zákona, zda je nutno výše uvedený záměr posoudit dle zákona.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je změna trakční soustavy na celostátní dráze č. 330 (Přerov – Břeclav) v úseku Nedakonice – Říkovice v délce 44,6 km (Olomoucký a Zlínský kraj) a na odbočujících tratích č. 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk) v úseku Otrokovice – Zlín – U mlýna v délce 0,5 km (Zlínský kraj), č. 303 (Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí) v úseku Kroměříž – Hulín v délce 0,5 km (Zlínský kraj) a v úseku Hulín – Třebětice v délce 0,7 km (Zlínský kraj) a nahrazení stávajících kabelů u přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 5,816 (silnice III. tř. Jarohněvice – Drahlov) na trati č. 305 (Zlínský kraj). Začátek stavby se nachází v km 131,940 (budova trakční měnárny Nedakovice) a konec stavby v km 176,540 (napojení na stávající kabelovou trasu v t.ú. Říkovice – Přerov). Celková délka liniové stavby činí 44,6 km. Záměrem dojde ke změně stejnosměrné trakce na trakci střídavou. Ke stávající kabelové trase budou přiloženy nové traťové kabely, stávající trakční měnárna v železniční stanici Otrokovice bude kompletně přestavěna a ke stávající trakční měnárně v železniční stanici Říkovice bude přistavěna střídavá část. Tato nová přízemní budova trakční trafostanice (cca 17 x 23 m) bude postavena na místě stávajícího skladu (cca 17 x 37 m).

Izolační prvky trakčního vedení s izolační hladinou 3 kV budou vyměněny za prvky s izolační hladinou 25 kV a dále budou vyměněny některé vodiče trakčního vedení. V rámci železničního zabezpečovacího zařízení dojde k výměně stávající kabelizace v celé délce stavby, tj. od km 133,000 v t.ú. Nedakovice – Staré Město po km 176,5 v t.ú. Říkovice – Přerov včetně odbočujících tratí do vzdálenosti cca 0,7 km od II. tranzitního železničního koridoru a k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 5,816 trati Kroměříž – Zborovice. V rámci železničního sdělovacího zařízení bude v železničních stanicích nahrazena místní kabelizace a v rámci celého úseku Nedakovice – Říkovice bude položen nový traťový kabel včetně dvou prázdných rezervních HDPE trubek. V úseku Nedakovice – Tlumačov bude stávající dálkový sdělovací kabel demontován. Dále dojde v trakční napájecí stanici Otrokovice a Říkovice k instalaci zařízení elektronického zabezpečovacího systému a lokální detekce požáru.

S ohledem na výše uvedené informace je zřejmé, že v rámci záměru dojde pouze k rekonstrukci trakční soustavy, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, realizací záměru tedy nedojde ke změně trasy železniční tratě, k posunům či přeložkám kolejí ani k navýšení rychlosti a intenzity dopravy v předmětném úseku. Z těchto důvodů dospělo MŽP, OPVIP, k závěru, že záměr nenaplní dikci žádného bodu přílohy č. 1 k zákonu a nejedná se tedy o záměr vyžadující provedení zjišťovacího řízení.

Na základě prostudování podkladových materiálů a výkladů MŽP Vám sdělujeme, že záměr „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“ nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností a v případě, že příslušné orgány ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve svém stanovisku podle § 45i tohoto zákona vyloučí možnost ovlivnění evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti záměrem samostatně nebo ve spojení s jinými záměry.



Mgr. Evžen Doležal v. r.

Na vědomí:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
- MŽP, OVSS XIII – Olomouc, zde