

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 04. 03. 2019
Naše zn. 6789/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI
Listů/příloh

Profil zadavatele:
<https://zakazky.szdc.cz/>

Vyřizuje Bibiána Zelníčková
Telefon +420 972 626 249
Mobil +420 601 129 796
E-mail zelnickova@szdc.cz

Datum 05. 03. 2019

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Brno uveřejnila Výzvu k podání nabídky pod č.j. 5258/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI ze dne 21. 02. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Zajištění provádění povinných prohlídek plynových spotřebičů v budovách SŽDC, OŘ Brno v obvodu Kraje Vysočina**“.

S odvoláním na znění čl. 12. Vysvětlení Zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky ze dne 21. 02. 2019, č. j. 5258/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI podává zadavatel **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1** k výše uvedené veřejné zakázce na základě dotazu jednoho z uchazečů a to následovně:

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení rozdílu v provádění kontroly dle vyhl. 85/1978 §3 a požadované prohlídky dle TPG 704 01 1x/rok. Podle mého názoru se jedná o to samé. Naopak není zřejmé, jak nacenit provedení revizí PZ (1x za 3 roky).

Dále je v ZD dokumentaci zmínka o servisní prohlídce (rozebrání kotle, vyčištění spalovací komory apod.). Má být tato servisní prohlídka součástí některé kontroly?

Odpověď:

Problematika zajištění servisů plynových spotřebičů je poměrně rozsáhlá a složitá. Vzhledem ke stavu, rozsahu a umístění spravovaných zařízení ve vlastnictví SŽDC jsme došli k závěru, že budeme objednávat činnosti v tomto rozsahu. SŽDC spravuje budovy (kotelny) v objektech dopravně a technologicky významných že nám bylo doporučeno i prohlídku požadovanou běžně provádět 1x za tři roky konat každý rok.

Prohlídkou „Provedení kontroly zařízení dle Vyhlášky ČÚBP O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení“ rozumíme právě Vámi uvedenou servisní prohlídku (rozebrání kotle, vyčištění spalovací komory apod.) včetně provedení revize PZ.

Prohlídkou „Provedení prohlídky plynových zařízení a spotřebičů v rozsahu dle TPG 704 01“ reflektujeme zejména nově přijatou legislativu, tj. zejména kontrolu umístění plynových spotřebičů a přívodu vzduchu pro spalování a větrání a dále bezpečnosti provozu plynových spotřebičů.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: **<https://zakazky.szdc.cz/>**. Vysvětlení je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace při zachování původně zamýšleného účelu tak, aby vyloučil pochybnosti účastníků zadávacího řízení a zvýšil jejich právní jistotu.

Ostatní ustanovení této Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace zůstává beze změn v původním znění.

S pozdravem

Ing. Lubomír Křivánek
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
iČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(30)