



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.: 17759/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1  
ZE DNE: 28.4.2016  
NAŠE ZN. (č.j.): S 6994C/PPD-18482/2016-SŽDC-OR PHA-OPS-Čer  
UKLÁDACÍ ZN.:  
SKART. ZN.-LH.: S5  
POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 1  
POČ. LISTŮ PŘ.: 8  
VYŘIZUJE: Mgr. Čermáková  
TEL.: 9722 24840  
FAX: 9722 24815  
E-MAIL: Cermakova@szdc.cz  
DATUM: 27.5.2016

SŽDC s.o.  
Stavební správa západ  
Ing. Kudlík  
Sokolovská 278  
190 00 Praha 9

085 164/1016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ		Došlo: dne: 2. 06. 2016	Č. j.: 9314
1	1	1	1

UTM  
- Kudlík 2/6

**Věc: Vyjádření OR Praha ke stavbě**

/investor: SŽDC /

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ( dále jen SŽDC) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OR PHA) posoudila přípravnou dokumentaci stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOv v žst. Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**“ a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Stavba se nachází v obvodu dráhy trati Praha-Mas. n. – Děčín hl. n.(TU 0801):  
v km 420,930 – 422,045 (DU D1)  
v km 430,463 – 432,145 (DU E1)

**Správa tratí /ST/ Praha východ OR PHA** sděluje: průvodní zpráva je pro stavbu EOv Pečky a Velim. Kontakt: Ing. Toláš, tel.č. 9722 24882.

#### **Bylo opraveno a doplněno**

**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ /SSZT/** upozorňujeme, že se v zájmovém území stavby nachází zařízení a kabelové trasy v jejich správě, které nesmí být stavbou poškozeny a musí zůstat volně přístupné.

Před zahájením zemních prací bude nutné vytyčení našich stávajících inženýrských sítí. Vytyčení našeho zařízení si sjednejte nejméně 14 dní předem na tel. 972257480 nebo 602691953 paní Procházková.

#### **Bylo akceptováno**

**Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OR PHA** sděluje následující: Kabelové vedení SEE nesmí být nijak stavbou dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t . Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

#### **Bylo akceptováno**

SEE požaduje, aby 1 kus mobilního klientského servisního pracoviště (notebook), včetně SW DDTS a příslušných licencí bylo předáno do správy SEE Praha.

**Bude posouzeno s ohledem na počet mobilních klientských pracovišť dodávaných pro OR Praha SEE v rámci související stavby DOZ Kolín – Kralupy. V případě, že oblastní pracoviště OR Praha SEE v Kralupech nad Vltavou není ve stavbě DOZ vybaveno mobilním klientským pracovištěm, bude dodání klientského pracoviště zapracováno do PD.**

Přesné vytyčení kabelů SEE objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047,607858775 nebo u p. Kozlíka – tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

SEE upozorňuje, že se plánovaná stavební činnost nachází v prostoru elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 2 a TNŽ 34 3109.

Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.

SEE upozorňuje, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.

Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí být prováděny pod technickým dohledem správců zařízení SEE.

Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE:

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - vrchní mistr silnoproud | p. Kliment Jiří - tel.: 972 257 531  |
| - vrchní mistr 6kV        | p. Varga Julius - tel.: 972 257 459  |
| - vrchní mistr TV         | p. Walter Zdeněk - tel.: 972 257 547 |

**Správa mostů a tunelů /SMT/** sděluje, že v případě vedení kabelových tras v blízkosti žel. mostů a propustků SMT požaduje informovat místního správce pana Bejra, tel.č. 728 541 880.

**Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ OŘ PHA** sděluje, že v uvedené lokalitě se nacházejí následující objekty a k nim příslušné inženýrské sítě zakreslené v příložených JŽM (8x) v jejich správě:

Roztoky u Prahy – str. domek čp. 84 IC 5000117599 v km 423,895  
Libčice Letky – str. domek čp. 28 IC 5000117554 v km 428,767  
Libčice stav. č. 1 IC 5000117557 v km 430,395  
Libčice Letky – zastávka, str. domek čp. 407 IC 5000117687 v km 429,485  
Libčice n. Vlt. – RZZ IC 5000117668, trafo IC 500117678 v km 430,802 – 431,00  
Roztoky u Prahy – měnirna , rozvodna trafo IC 5000117674 v km 421,090-421,274  
Roztoky u Prahy – bud. společného provozu IC 5000117676, kompres. st. IC 50200117675  
v km 420,262 – 420,329  
Roztoky u Prahy – str. domek čp. 87 IC 5000117547 v km 422,755

SBBH Praha se stavbou souhlasí, ale během stavby požadujeme ke všem uvedeným objektům zachování stálého přístupu.

Kontakt: p. Novák, 9722 26583.

### **Bylo akceptováno**

**Odbor řízení OŘ PHA** má následující připomínku k žel. stanici Libčice nad Vltavou – v současné době mají výhybky číslo 16 – 21, ve výhledovém stavu mají to být čísla 13 – 18.

Kontakt: Ing. Kálal, tel.č. 9722 41650.

Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD, kde budou zapracování výše uvedené požadavky a připomínky.

**Případná aktuální úprava číslování výhybek bude zanesena do dalšího stupně projektové dokumentace**

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky:

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) → *Dokumenty pro zhotovitele*.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OR Praha. **Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽDC) si musíte taktéž zajistit.**

V místě stavby se mohou nacházet kabely v majetku SŽDC, na kterých provádí servisní činnost společnost ČD - Telematika, a.s. Je nutno zajistit též vyjádření tohoto správce drážních zařízení.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(701)

**Libor Škvára**  
náměstek ředitele pro techniku  
Oblastní ředitelství Praha