



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.: 17759/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1
ZE DNE: 28.4.2016
NAŠE ZN. (č.j.): S 6994A/PPD-18385/2016-SŽDC-OR PHA-OPS-Čer
UKLÁDACÍ ZN.:
SKART. ZN.-LH.: S5
POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:
VYŘIZUJE: Mgr. Čermáková
TEL.: 9722 24840
FAX: 9722 24815
E-MAIL: Cermakova@szdc.cz
DATUM: 26.5.2016

SŽDC s.o.
Stavební správa západ
Ing. Kudlík
Sokolovská 278
190 00 Praha 9

025764/2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ		Počet listů
Došlo dne:	2. 06. 2016	1
Č. j.:	236	1

UT1
- Kudlík

Věc: Vyjádření OR PHA ke stavbě

/investor: SŽDC /

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OR PHA) posoudila přípravnou dokumentaci stavby „**Rekonstrukce a doplnění EOv v žst. Český Brod**“ a má následující připomínky a požadavky týkající se výše uvedené stavby:

Stavba se nachází v obvodu dráhy trati Česká Třebová – Praha-Mas. n. (TUDU 1501 34, R1 a 36) v km 375,846 – 377,880.

Správa tratí /ST/ Praha východ OR PHA má následující připomínku: v situaci je EOv vých. 12 uveden, ale v techn. zprávě uveden není. Toto je nutné dát do souladu. Kontakt: Ing. Toláš, tel.č. 9722 24882.

V textové části přílohy č.1 „Technická zpráva“ bylo opraveno

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ /SSZT/ sděluje, že dojde v prostoru stavebních úprav k souběhu a křížení s kabelovým vedením ve správě SSZT. Kabelové vedení bude nutné před stavbou vytýčit a na místě dohodnout se zhotovitelem stavby jakým způsobem budou kabely ochráněny před případným poškozením. Vytýčení musí být domluveno se 14ti denním předstihem, kontakt – p. Kolář tel.č. 724 053 527.

Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OR PHA sděluje následující: Kabelové vedení SEE nesmí být nijak dotčeno, veškeré kabelové vedení je nutné s předstihem vytrasovat. Je nutno zachovat ochranné pásmo kabelů dle EZ č.458/2000 Sb § 46 v platném znění, včetně zákazu přejíždění kabelů vozidly s hmotností nad 6 t. Veškeré zemní práce v jejich blízkosti je nutno provádět ručně za zvýšené opatrnosti.

Bylo akceptováno

SEE požaduje, aby 1 kus mobilního klientského servisního pracoviště (notebook), včetně SW DDTS a příslušných licencí bylo předáno do správy SEE Praha.

Bude posouzeno s ohledem na počet mobilních klientských pracovišť dodávaných pro OR PHA SEE v rámci související stavby DOZ Kolín – Kralupy. V případě, že oblastní pracoviště OR PHA SEE v Praze není ve stavbě DOZ vybaveno mobilním klientským pracovištěm, bude dodání klientského pracoviště zapracováno do PD.

Přesné vytýčení kabelů SEE objednejte u ing. Kušty, tel. 972224047, 607858775 nebo u p. Kozlíka – tel.: 972 224 049, 606 963 093 s dostatečným předstihem před zahájením akce.

SEE upozorňuje, že se plánovaná stavební činnost nachází v prostoru elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti TV pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 – 1 ed. 2 a TNŽ 34 3109.

Realizace stavebních prací musí respektovat "minimální hranici přiblížení stavby" k trakčnímu vedení dle ČSN 34 1530 ed.2. obrázek 1. Vzdušné vzdálenosti mezi živými částmi trakčního vedení a stavbami nebo konstrukcemi spojenými se zemí jsou stanoveny v ČSN EN 50119 ed.2 tabulka 2. V případě, že stavební činnost bude realizována za hranicí výše uvedeného prostoru, musí být na TV zajištěna napěťová výluka a stávající TV jako celek musí být chráněn před poškozením.

SEE upozorňuje, že stavební práce musí být realizovány takovým způsobem, aby eliminovaly mechanické poškození podpěr trakčního vedení včetně jejich základů. Veškeré zemní práce uskutečňované v blízkosti stávajících trakčních podpěr, nesmí narušit jejich statiku a musí respektovat jejich ochranné pásmo.

Veškeré stavební práce v blízkosti zařízení ve správě SEE Praha musí být prováděny pod technickým dohledem správců zařízení SEE.

Kontaktní údaje na odpovědné zástupce SEE:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - vrchní mistr silnoproud | p. Goth Miroslav - tel.: 972 245 441 |
| - vrchní mistr 6kV | p. Benedikt Tomáš - tel.: 972 227 784 |
| - vrchní mistr TV | p. Košík Pavel - tel.: 972 227 809 |

Správa mostů a tunelů /SMT/ souhlasí s předloženou přípravnou dokumentací a požaduje do dalšího stupně PD upřesnit způsob přechodu kabelů přes objekty ve správě SMT.

V zájmové oblasti stavby, vpravo i vlevo trati Kolín - Praha mas n, TÚ 1501 v km 375,855 - 377,867 se nacházejí objekty ve správě SMT:

- mostní objekty: km 376,171, 377,003, 377,242, 377,607,
- propustek v km 376,091,
- opěrná zeď v km 376,710 - 376,980.

Na výše uvedené objekty je nutno brát zřetel.

Kontakt: p. Svoboda L., tel. 9722 53137

Bylo akceptováno

Odbor řízení OR PHA má následující připomínku: V předložené PD není uvedena výhybka číslo 12. Na této výhybce bylo požadováno doplnění EO V (výhybka chodí ve spojení s výhybkou číslo 9).
Kontakt: Ing. Kálal, tel.č. 9722 41650.

V textové části přílohy č.1 „Technická zpráva“ bylo opraveno

Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ OR PHA souhlasí s předloženou přípravnou dokumentací stavby a nemají námitek a připomínek.

Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD, kde budou zapracovány výše uvedené požadavky a připomínky.

Bylo akceptováno

Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky..

Technické kvalitativní podmínky státních drah (TKP SD) jsou dostupné na webových stránkách SŽDC-TÚDC: www.tudc.cz → Dokumenty pro zhotovitele.

Upozorňujeme, že toto vyjádření je vydáno pouze jako vyjádření za OR Praha. Vyjádření ostatních organizačních složek dráhy (SŽDC) si musíte taktéž zajistit.

V místě stavby se mohou nacházet kabely v majetku SŽDC, na kterých provádí servisní činnost společnost ČD - Telematika, a.s. Je nutno zajistit též vyjádření tohoto správce drážních zařízení.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha