



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

NAŠE ZN: 1648/2019-SZDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková  
TEL: +420 725 744 197  
E-MAIL: Reckova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/14. 3. 2019

POČ. LISTŮ: 3  
POČ. PŘÍLOH: 3  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 26:**

**SO 09-06-02 Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ**

V soutěžním výkazu výměr není položka na kabelovou skříň zpětných kabelů. Bude položka  
doplněna, nebo není součástí tohoto objektu?

**Odpověď:**

Nebude doplněno.

*Kabelová skříň zpětných kabelů nebude realizována, protože do rozvodny R-EPZ jsou napojeny jen  
2ks stojanů EPZ(3kV), které je možné přímo připojit na sběrnici technologie EPZ v rozvodně R-  
EPZ(3kV). Zhotovitel si může kabelovou skříň zpětných kabelů vybudovat, ale jen na své náklady.*

**Dotaz č. 27:**

**SO 03-06-06 Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn**

V soutěžním výkazu výměr tohoto stavebního objektu je uvedena položka číslo 33 – Skříň rozpojovací  
pojistková do 400A. Uchazeč má však za to, že je rozpojovací skříň součástí objektu  
PS 03-08-01. Bude upravena dokumentace nebo položka odstraněna z VV?

**Odpověď:**

Oprava soupisu prací.

*Jedná se o vybourání otvoru (niky) pro rozváděč RE a skříň KS1-PS (která je skutečně dodávkou PS  
03-08-01), ne dodávku skříně KS1-PS. Položka č.33 byla nahrazena novou položkou č. 35*

**Dotaz č. 28:**

**SO 03-06-07 Žst. Buhuňovice, DOÚO**

Uchazeč má za to, že výkaz výměr není kompletní. Dle technické správy, je předmětem dodávky tohoto objektu ovládací panel MS DOUO včetně zdroje HIS a přechodové svorkovnicové skříň MX. Bude soutěžní VV doplněn o příslušné položky včetně položek pro revize a zkoušky zařízení?

**Odpověď:**

Oprava a doplnění soupisu prací.

*Nad rámec dotazu byly aktualizovány další položky (viz vyznačené změny v soupisu prací).*

**Dotaz č. 29:**

**SO 05-06-04 Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice**

**SO 09-06-04 Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice**

V soutěžních výkazech výměr je položka UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2. Uchazeči není zřejmé jakou dimenzi zemnicí pásku má ocenit. Klasický pásek FeZn 30x4 je v ostatních objektech pod položkou UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2. Prosím o určení dimenze nebo opravu položek v soutěžních výkazech výměr.

**Odpověď:**

*SO 05-06-04 Žst. Šternberk – dle technické zprávy a dokumentace je použit uzemňovací vodič FeZn 30x4. Dimenze zemnicího pásku je tedy 120 mm<sup>2</sup>.*

*SO 09-06-04 Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice – ve výkazu výměr je uvedena správná položka „UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2“.*

**Dotaz č. 30:**

**SO 06-06-06 Žst. Šternberk – Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. Km 3,244 napájení**

– Ve výkazu výměr chybí položka rozvaděče pro přejezd a s tím související zkoušky zařízení. Bude výkaz výměr doplněn nebo opravena dokumentace?

**Odpověď:**

Oprava a doplnění soupisu prací.

*Nad rámec dotazu byly aktualizovány další položky (viz vyznačené změny v soupisu prací).*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 8. 4. 2019 na den **9. 4. 2019**, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **9. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.**,


**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **9. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.**

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** SP\_SO 03-06-06\_a.xls  
SP\_SO 03-06-07\_a.xls  
SP\_SO 06-06-06\_a.xls

V Praze dne 14. 3. 2019



**Ing. Karel Švejda, MBA**  
ředitel odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 2449  
ze dne 11. 5. 2018