

Týniště nad Orlicí – Demolice	
1 - Sklad hořlavin	
Místo stavby: Týniště nad Orlicí – areál trakční napájecí stanice	
Foto: 	
<u>Technický popis:</u> <p>Sklad hořlavin je zděný přízemní nepodsklepený objekt s pultovou střechou. Střešní krytina je z asfaltovaných pásů. Vstupní dveře jsou ocelové. Okno je provedeno ze skleněných tvarovek. Přístřešek v zadní části objektu je ocelový, krytý ocelovým vlnitým plechem.</p> <p>Půdorysné rozměry 5,1 x 3,5 m, výška 3,0 m v nejvyšší části střechy. Objekt je dispozičně členěn na 3 menší prostory, kde jsou uskladněny hořlaviny a mobilní hasicí technika. Přístup je z venku plechovými dveřmi. V zadní části objektu je podél stěny zřízen ocelový přístřešek. Z hlediska statického budova nevykazuje trhliny, pouze místně je odpadlý sokl z tvrdé omítky, což je následek vztlínající vlhkosti. Objekt nemá okapový chodníček.</p> <p>Demolovat po základovou spáru (max. do hloubky 1,5 m pod stávající terén). Zpětný zásyp bude proveden po úrovně 150mm pod stávající terén a zhutněn.</p> <p>Materiál z demolice bude odvezen na skládku (nutno počítat i s odvozem kontaminovaných zemín a materiálů na speciální skládku).</p> <p>Před demolicí bude objekt odpojen od veškerých sítí.</p>	
Zastavěná plocha: 17,85 m ²	Demolovaný prostor: 80,33 m ³ Objem zpětného zásypu: 24,1 m ³
Poznámka: Objekt nebude v budoucnu využíván, proto je navržena jeho kompletní demolice včetně základů. Příložená výkresová dokumentace je původní, tzn. jedná se o výkresy z doby výstavby, případně přestavby jednotlivých objektů.	