



POZNÁMKA:

Rozváděče vlastní spotřeby, usměrňovače, střídače, transformátory vlastní spotřeby se propojí se zemnicím páskem (přípojnice v kabelovém prostoru).
Ostatní zařízení a rozváděče se připojují na uzemnění přímo, pokud není výslovně v jím příslušných PS/SO uvedeno jinak.
V suterénu jsou uzemněny na ochranné a pracovní uzemnění všechny neživé vodivé části, tj. kabelové rošty a žláby.
Připojení ostatních zařízení a rozváděčů je součástí příslušných PS/SO.

LEGENDA:

- Vnitřní obvodová uzemňovací přípojnice - 2x pásek FeZn 30/4 mm v kabelovém prostoru - součást SO380 Vnější uzemnění
- Zavedení zemnicího pásku do 1NP
- Vnitřní uzemnění (pásek FeZn 30/4 mm) na povrchu na podpěrách do zdiva (Součást tohoto PS)
- Proudový spoj (nerozebiratelný)
- Šrobovaný spoj (rozpojitelný)

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY PODLE ČSN ISO 3864:

- 1 Tabulka č. 3 2104 (PŘED VSTUPEM VYPNÍ !)
- 2 Tabulka č. 3 0129 (POZOR - ZBYTKOVÝ NÁBOJ)
- 3 Tabulka č. 3 0137 (POZOR - UZEMNĚNÉ)
- 4 Tabulka č. 1 3907 (ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK)
- 5 Tabulka č. 1 7808 + 1 7814 (VÝCHOD + ÚNIKOVÁ CESTA)
- 6 Tabulka č. 3 9002 (VYSOKÉ NAPĚTÍ - ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI VSTUP ZAKÁZÁNÝ)
- 7 Tabulka č. 33 0103.1 (VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO!)
- 9 Tabulka č. 1 5399 (NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN)

Bezpečnostní tabulky na rozváděčích jsou součástí jejich dodávky !

Císlo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK	02/2019
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlažbohá 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu:	ING. MIROSLAV NEZKUSIL
		Garant profese:	-

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR	ING. LUKÁŠ FRANČ	ING. LUKÁŠ FRANČ	ING. MIROSLAV NEZKUSIL

Název akce:	Číslo smlouvy:
	18-216.208

Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)	Projektový stupeň:
	DSP

Část:	Datum:
	02/2019

PS 333 TNS TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ, VLASTNÍ SPOTŘEBA, TECHNOLOGIE	Číslo části:
	D.3.3

Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:50	8xA4

Vnitřní uzemnění a bezpečnostní tabulky	Číslo přílohy:
	11