

U Smrkovické silnice 2263
397 01 PÍSEK
tel.: +420 382 730 111, GSM: +420 602 688 461
fax: +420 382 730 107
e-mail: teplarna.pisek@tpi.cz
www.tpi.cz

Firma je zapsána v OR
u Krajského soudu v Č. Budějovicích
oddíl B, vložka 640

SUDOP Project Plzeň a.s.
Ing. Karel Nolč
Plachého 35
301 25 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne
/ 02.05.2018

Naše značka
Vyj / 205

Vyřizuje / linka
Ing. Smolar / 155

V Písku dne
15.5.2018

Věc: Vyjádření Teplárny Písek, a.s. k akci:
Zřízení zastávky Písek-centrum

V příloze Vám zasíláme situaci se zakreslením našich sítí. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení tras. Upozorňujeme na dodržení ochranného pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. § 87. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m.

Dále je nutné dodržet normu pro nejmenší dovolené vzdálenosti při křížení a souběhu podzemních sítí. Křížení se sítěmi Teplárny Písek, a.s. musí být vždy kolmé.

Před zahájením výkopových prací je povinností požádat o vytýčení tras.

Dále upozorňujeme, že v současné době Teplárna Písek a.s. připravuje realizaci výměny parních rozvodů za horkovodní, které jsou vedeny i ve Vámi vyznačeném zájmovém území. Výměny potrubí budou prováděny hlavně výkopovými pracemi ze směru sídliště Jih do ulice Heritesova (podvrty železniční tratě). Tato realizace výměny potrubí proběhne cca v roce 2018-2019.

Žádáme Vás tímto o zapracování uvedené skutečnosti do projektové dokumentace připravované stavby „Zastávky Písek-centrum“.

Údaje o poloze sítí Teplárny Písek, a. s. jsou pouze orientační, jelikož historické rozvody (cca do r. 2000) nebyly geodeticky zaměřovány. Pro potřeby projektování je povinen projektant (investor) vykopat sondy a zjistit si tak přesnou polohu sítí.

Teplárna Písek, a.s. nenese žádnou hmotnou zodpovědnost za případné náklady vzniklé udáním nepřesné polohy svých sítí.

Při křížení, souběhu se zařízeními Teplárny Písek, a.s., vyzvat před zakrytím ke kontrole a provést zápis. Teprve pak je možné provést zához.

Toto vyjádření má platnost 6 měsíců od data vydání.


Vaši žádost můžete zadat také elektronicky z webových stránek Teplárny Písek, a.s.: www.tpi.cz – Vyjádření k existenci sítí.

S pozdravem

Teplárna Písek, a.s.
U Smrkovické silnice 2263
397 01 Písek
Ing. Josef Smolár
vedoucí ROT II

Příloha: Situace se zakreslením sítí stávajících
Situace – přechod z parovodu na horkovod

- STÁVAJÍCÍ PAROVOD



Vysvětlivky: (mapové přílohy)



Katastrální mapa



Def. body parcel



Def. body budov



RZM 1:100000



Teplo primár (rozvod)



Teplo sekundár (rozvod)



Teplo (objekt)



Sdělovací vedení



Elektrina (NN)



Voda (rozvod)



Voda (objekt)



Kanalizace



Skládka



Vlečka



Areál teplárny



Investiční záměry



Ochranné pásmo



Zájmové území

Pozn.: zakreslené rozvody teplárny jsou včetně sdělovacího kabelu.