## LEGENDA:

- PARA - TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
- KONDENZÁT - TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
- E ČN s.r.o. - KABELY NN
- E ČN s.r.o. - KABELY VN
- E ČN s.r.o. - PLYN NTL
- E ČN s.r.o. - PLYN STL
- ČEVAK a.s. - VODOVOD - STÁVAJÍCÍ
- ČEVAK a.s. - KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- CETIN a.s. - SDĚLOVACÍ KABELY
- T-MOBILE a.s. - SDĚLOVACÍ KABELY
- MS PÍSEK - KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- ELSAT s.r.o. - KABELOVÁ TELEVIZE
- O2 TELEVATINA
- TRASA VS - OPU PRO PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ V ZELENÉ NEBO TOPNÝCH KANÁLECH
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ŠU1 ŠACHTA UZÁVĚRU (KOMBINOVANÁ UZAVÍRACÍ ARMATURA) BEDNĚNÍ TVÁRNICE, POKLOP HERMELOCK CDN 900 mm
- ŠO1 ŠACHTA ODVZDUŠNĚNÍ BEDNĚNÍ TVÁRNICE, POKLOP HERMELOCK CDN 900 mm
- OE1 ELEVAČNÍ ODBOČKA NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ
- OP1 PARALELNÍ ODBOČKA NA PŘEDIZOLOVANÉM POTRUBÍ

## POZNÁMKY:

[illegible]

TRAVNÍM SEMENEM

## KÓTOVÁNO V METRECH (m)!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROVOZNÍ ÚDAJE OPERATING DATA | | OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST DESIGN LIFE | ROKY YEARS | 30 |
| | ZIMNÍ OBDOBÍ WINTER SEASON | NÁVRHOVÝ TLAK DESIGN PRESSURE | MPa | 2,5 |
| | | NÁVRHOVÁ TEPLOTA DESIGN TEMPERATURE | °C | 130/70 |
| | | PROVOZNÍ TLAK OPERATING PRESSURE | MPa | max. 2,5 MPa |
| | | PROVOZNÍ TEPLOTA OPERATING TEMPERATURE | °C | 120/60°C - EKVITERMNÍ |
| | LETNÍ OBDOBÍ SUMMER SEASON | NÁVRHOVÝ TLAK DESIGN PRESSURE | MPa | 2,5 |
| | | NÁVRHOVÁ TEPLOTA DESIGN TEMPERATURE | °C | 70/40°C |
| | | PROVOZNÍ TLAK OPERATING PRESSURE | MPa | max. 2,5 MPa |
| | | PROVOZNÍ TEPLOTA OPERATING TEMPERATURE | °C | 70°C |
| MONTÁŽNÍ ÚDAJE INSTALLATION DATA | POTRUBNÍ SYSTÉM PIPING SYSTEM | | | PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ MOLAČNÍ TŘÍDA 2.2 DO DN150 VČETNĚ 2.3 |
| | MAXIMÁLNÍ NÁRŮST TEPLOTY MAXIMUM STRESS AND BENDING EFFECTS | | Nmm² | 150 |
| | ZKUŠEBNÍ TLAK TEST PRESSURE | | MPa | 1,0 MPa |
| | INSTALAČNÍ METODA INSTALLATION METHOD | | C.1.2 | C.1-INSTALACE BEZ PŘEDEHŘEVU (S VYSOKÝM OSOVÝM NAPĚTÍM) C.2-MONTÁŽ S PŘEDEHŘEVEM (POMOCÍ JEDNOOSÝCH OSOVÝCH KOMPENZÁTORŮ) |

N

SYSTHERM s.r.o.
K Poříčí 28, 302 00 Plzeň
(Czech Republic)

PŘECHOD PAROVODU NA HORKOVOD PÍSEK

TEPLÁRNA PÍSEK a.s.
Sokolovská 2243, 397 01 PÍSEK

PÍSEK

HORKOVODNÍ ROZVODY

ETAPA 1.3

PŮDORYS TRASY
ŠU4 - VS ZŠ HUSOVA, - SMRKOVICKÁ č.p.2219

REALIZACE 2018

17 2352

D.1. 4