



Vodárenská správa Písek s.r.o.

Velké náměstí 1
397 01 PÍSEK
IČ: 28083610
DIČ: CZ28083610
email: info@vspisek.com
url: www.vspisek.com

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35
PLZEŇ
301 25

<i>Náše zn.</i>	<i>Vyřizuje</i>	<i>Datum</i>
Vyjádření	Čarek	27.6.2018

Věc: Informace o existenci sítí

Stavba: „Zřízení zastávky - Písek Jih“

Žadatel: SUDOP Projekt Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň, IČ: 45359148

Stavebník: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 186 00 Praha 1

Stavba řeší vybudování nové železniční zastávky v centru města Písek na regionální trati Tábor – Ražice. Navrhovaná délka nástupiště je 90 m. Přístup bude do ulic Nádražní, Heritesova a Sovova. Součástí bude vybudování VO nástupiště, rozhlasu, úprava zabezpečovacího zařízení, doplnění výstroje dráhy v souvislosti se zřízením zastávky a snížení převýšení koleje ve směrovém oblouku, na jehož vnější straně bude zastávka vybudována.

Společnost Vodárenská správa Písek s.r.o., Velké náměstí 1, 397 01 Písek, Vám sděluje, že v předloženém vyznačeném zájmovém území v k.ú. Písek **se nachází potrubí dešťové kanalizace BE DN 800**. V příloze Vám zasíláme situaci s vyznačením dešťové kanalizace (v příložené situaci je potrubí dešťové kanalizace vyznačeno *fialovou* barvou). Pokud máte zájem o digitální data, obraťte se prosím na uvedené kontakty (info@cevak.cz, tel. 387 761 753). Příslušní pracovníci Vám dotčená data na vyžádání poskytnou.

Při realizaci stavby je nutné zohlednit:

- Při souběhu a křížení musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku Vodárenské správy Písek s.r.o.
- Křížení je nutno řešit kolmá
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na dešťové kanalizaci, odpovídá investor.
- Před započítím prací je nutné ověření skutečné trasy a hloubky uložení potrubí dešťové kanalizace.

- Před záhozem požadujeme fyzickou kontrolu pracovníky Vodárenské správy Písek s.r.o. (Ing. Honzík – tel. 608 572 954, p. Čarek – tel. 608 572 955)

Po vypracování PD požadujeme tuto zaslat k vyjádření.

Toto vyjádření Vodárenské správy Písek s.r.o. má platnost 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Vodárenská správa Písek s.r.o.
Velké náměstí 1, 397 01 Písek
IČO: 280 83 610
Reg. u KS České Budějovice - C 16 263

Ing. Roman Honzík
Jednatel společnosti VSP s.r.o.