



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Písek
Dopravní inspektorát



Č. j. KRPC-164592-3/ČJ-2016-020506-I

Písek 20. prosince 2016

Počet stran: 2

Přílohy: 3

Ing. Karel Nolč
SUDOP Project Plzeň, a.s.
Plachého 35
301 25 Plzeň
karel.nolc@sudop-plzen.cz

Zřízení zastávky Písek - centrum - SO 203 Přístupové komunikace - stanovisko
K č. j. 1-274/2016

Na podkladě zaslané PD, kterou jsme obdrželi emailem dne 4. 12. 2016, s žádostí o vyjádření ke stavbě: "**Zřízení zastávky Písek - centrum - SO 203 Přístupové komunikace**", vydává DI PČR Písek toto stanovisko:

-souhlasíme s PD, kterou zpracoval projektant Ing. Karel Nolč, SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň pod č. zakázky 228-16-1-1.

Při stavbě požadujeme dodržet následující požadavky dané ČSN:

- komunikace (chodníky) bude řádně odvodněna.
- obrubníky budou na počátku a koncích zaobleny, či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany.
- je nutné také zachovat odstup pevných překážek (sloupů VO, stromů a pod.) od komunikace a pojezdových ploch, a to minimálně 0,5 m.
- bude dodržena vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- v rozhledovém poměru místa pro přecházení bude odstraněno křoví dle PD bránící v rozhledu.

-k realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otlačeno. Poté bude DIO, a to včas před zahájením prací, předloženo k odsouhlasení na PČR, KŘPJČK, DI Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace. PČR, KŘPJČK, DI Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., a vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, včetně všech změn a doplňků, ke zvláštnímu užívání komunikace,

Na Výstavišti 377
397 01 Písek



www.policie.cz

Tel.: 974 235 250
Fax: 974 235 928
Email: pi.di@pcr.cz
ID DS: eb8ai73

pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví příslušný odbor dopravy MěÚ Písek.

-při stavbě nedojde k poškození a znečištění komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady!

-v případě potřeby pro další řízení orazítkujeme neprodleně příslušnou odsouhlasenou PD.

Vyřizuje: por. Stanislav Grech DiS.
komisař

npor. Bc. Michal Chmela
vedoucí oddělení
podepsáno elektronicky