

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: /2016-SSZ-ÚŘ-

Vyřizuje: Mgr. Peterka

Telefon: 972 244 805

Mobil: 702 028 747

E-mail: Peterka@szdc.cz

Datum: 6.12. 2016

Připomínky k PD „Zřízení zastávky Písek-centrum“

B.1. Souhrnná tech. zpráva

Str. 12. - B.1.2.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech – byly-li provedeny průzkumy biologický a dendrologický, je vhodné je zmínit - doplnit.

B.3 – Vliv stavby na životní prostředí

B.3.1 – Hodnocení vlivu stavby na ŽP

Str. 17. – ve fázi přípravné dokumentace (podle ZTP a směrnice GR č. 11) musí být ve fázi PD jasný postoj OOP k zákonu č. 100/2001 a zákonu č. 114/1992. **Požadujeme doplnit** stanovisko příslušného OOP k vyloučení vlivu záměru na lokality soustavy NATURA 2000, podle §45i) zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a následně, zda bude záměr posuzován podle zákona č. 100/2001, o posuzování vlivu na životní prostředí

Str. 17. B.3.1.1 – z textu není jasné, zda byl provádě dendrologický průzkum autorizovanou osobou, není jasné zda se jedná o podlimitní nebo nadlimitní dřeviny, chybí jejich zákres do mapového podkladu, popřípadě i s GPS souřadnicemi. Pokud jde o nadlimitní dřeviny musí být v této fázi požádáno o výjimku ke kácení, či odkroviňování

Str.18. – z textu není jasná plocha dotčených keřových porostů ani jejich druhové složení a chybí údaj o ploše k určení nadlimitního, nebo podlimitního kácení a případné výjimky.....**str. 17. a 18 žádáme doplnit**

Str. 18. – náhradní výsadba – není uvedeno podle čeho byla nařízena – chybí odkaz na stanovisko OOP, chybí souhlas SZDC s náhradní výsadbou – požadujeme doplnit odkaz na dokladovou část H a příslušná stanoviska tam přehledně pod kapitolu ŽP zařadit

Str. 18. – na základě čeho bylo a kým určeno, že se v oblasti záboru stavby nevyskytují chráněné druhy rostlin a živočichů – toto by mělo být součástí biologického průzkumu – **požadujeme doplnit** údaje i biologický průzkum v jarním a letním aspektu.

Str. 18. – B.3.1.2 – bude proveden dendrologický průzkum záboru stavby autorizovanou osobou, výstupem bude soupis kácené zeleně se všemi parametry a souřadnicemi GPS, mapový zákres situace. Průzkum a návrh kácení a odkroviňování bude odpovídat Metodickému pokynu GR SZDC o kácení vyšší zeleně z 20.10. 2016. Nepředjímat náhradní výsadbu, před jejím nařízením OOP.

Str. 18. B.3.1.4 – tvrzení musí být doloženo stanoviskem příslušného vodoprávního úřadu – **požadujeme doplnit**

Str. 19. B.3.1.9 – **požadujeme vypracovat** klasickou akustickou studii (ZTP), jejíž součástí bude výhledový stav i zpracování hluku za stavby. Vaše tvrzení je vlastně závěrem AS, pro které ale nejsou důkazy. Vzhledem k blízkosti obytné zástavby musí být uvažováno i s brzděním a rozjezdy souprav a hlukem z drážního rozhlasu.

Str. 19. – B.3.1.13 – požadujeme doplnit biologický průzkum v jarním a letním aspektu s důrazem na obojživelníky, ptáky, letouny a bezobratlé

Str. 19. – B.3.2 – ve fázi PD musí být jasno zda bude záměr posuzován podle zákona č. 100/2001. – viz připomínky str. 17. – **požadujeme doplnit**. V případě, že záměr nebude posuzován je kapitola zbytečná

B.3.3 Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů

Str. 20. B.3.3.21 a B.3.3.2 – musí být doloženo vyjádřením příslušné hygienické stanice(B.3.3.1), musí být doloženo příslušným OOP a vodoprávním úřadem(B.3.1.2) – **požadujeme doplnit**

B.5 Odpadové hospodářství

Str. 21. – **požadujeme zpracovat podle ZTP** s důrazem na vzorkování

Str. 22. – směrnice nevydává OŘ , ale GR – prosíme opravit

B.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Str. 23. – součástí kapitoly by měla být osnova havarijního plánu, který bude zhotovitel stavby vypracovávat – **požadujeme doplnit**

B.12.1 Návrh optimálního postupu výstavby

Str. 25. *bod skládkování* – odpadem se stává vše, co je vyvezeno na skládku – skládkováno. Pokud materiál pouze *shromažďujeme* a používáme dále na stavbě(ornice apod.) hovoříme z hlediska zákona o odpadech o deponiích, nebo mezideponiích – **žádáme o upravení**

B.12.5 Povodňový a havarijní plán

Str. 28. – havarijní plán – upravit, tak, že součástí PD bude osnova HP pro zhotovitele

Technická zpráva – úprava zeleně

Str. 3. - v současné době se používá pojem „ tratě elektrizované a neelektrizované“

Str. 4. kap. 4.1 a 4.2 – **přepracovat** podle dendrologického posouzení. Náhradní výsadbu nepředjímat, bude – li nařízena, tak doporučit její obsah konzultovat s investorem vzhledem k případné výsadbě vzrostlých stromů v OPD

Obecně k dendrologii a biologickému průzkumu – pokud by se Vám povedlo získat závazné stanovisko OOP, že Vámi předložené informace k ŽP(dendrologie, VKP, Krajinný ráz, rostliny a živočichové) jsou dostatečné a nahrazují uvedené průzkumy, tak by to mohlo zůstat v této podobě, jen dendro doplnit o mapový zakres. Ale toto nenahradí stanovisko k EIA a k §45i).