

Váš dopis zn.: 1-274/2016j
Ze dne: 30.11.2016
Naše zn. (č.j.): 21824/2016-SZDC-OR PLZ-OPS-086/INV
Poč. Listů: 1
Poč. Příloh: 0
Poč. Listů př.: 0
Vyřizuje: Čapek Václav
Telefon: 972 544 577
Mobil: 724 700 869
E-mail: capekv@szdc.cz
Datum: 21.12.2016

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa Západ
Sokolovská 278
190 00 PRAHA 9
Ing. Mgr. Pavel Vondrys

SUDOP Projekt Plzeň a.s.
Plachého 35
301 25 Plzeň
Ing. Karel Nolč

DOŠLO DNE:

- 4 -01- 2017

Č.j.

Vyř.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k přípravné dokumentaci stavby:**„Zřízení zastávky Písek-centrum“**

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo shora uvedenou přípravnou dokumentaci stavby zpracovanou firmou: SUDOP Projekt Plzeň a.s., Plachého 35, 301 25 Plzeň

K předložené přípravné dokumentaci stavby předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.**Připomínky SBBH**

SBBH souhlasí s PD "Zřízení zastávky Písek-centrum" při splnění následujících podmínek:

1. V TZ orientačního systému doplnit typ písma: Ariel - tučný.

Zpracoval: Ing. Radek Machovec dne 21.12.2016

Připomínky SEE Plzeň

Bez připomínek

Zpracoval: Ing. Bedřich Čapek dne 13.12.2016

Připomínky SSZT České Budějovice

K předložené přípravné dokumentaci navrhované zastávky Písek Centrum máme následující připomínky:

2. Při osazení zobrazovací tabule informačního systému musí být zaručena její viditelnost i z přístřešku pro cestující a z části nástupiště za přístřeškem - zohlednit při návrhu výšky osazení informační tabule.
3. Nástupiště o navrhované délce 90 m je osazeno 6 reproduktory. Zastávka se nachází uprostřed městské zástavby, je tedy velmi pravděpodobné, že bude hlášení rozhlasu rušit své okolí, zejména ve večerních hodinách. Požadujeme zvážit, zda je skutečně nutné osazovat 6 reproduktorů.

Zpracoval: Ing. Karel Kunz dne 20.12.2016

Připomínky ST Strakonice

ST Strakonice nemá žádných zásadních připomínek k předložené projektové dokumentaci, neboť stavba byla několikrát projednávána a připomínkována na místních šetřeních.

4. Jen malou připomínku k textovým přílohám (PZ, STZ, TZ ve stavební části, příp. další): v textech je uváděna ST Plzeň, správně má být ST Strakonice.

Zpracoval: Ing. Pavel Král dne 7.12.2016

Připomínky SMT Plzeň

Bez připomínek

Zpracoval: Ing. Josef Klimeš dne 9.12.2016

Připomínky ÚŘP – odbor technologie

ÚŘP - odbor technologie souhlasí s předloženou přípravnou dokumentací za podmínky respektování uvedené připomínky:

B Souhrnná technická zpráva

B.4 Odolnost a zabezpečení stavby

B.4.1 Z hlediska ochrany bezpečnosti práce, hygieny

5. Předpis ČD Op 16 – předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci byl s účinností od 1.10.2013 nahrazen novelizovaným předpisem SŽDC Bp1.

Zpracovala: Ing. Jan Sekyra dne 13.10.2016

Připomínky OTR

6. Pro každé nové odběrné místo požadují samostatné měření el. energie.

Zpracoval: Lucie Klímová dne 13.12.2016

Předložená PD pro výstavbu nové železniční zastávky Písek - centrum, splňuje požadavky platné legislativy pro daný druh stavby v dané lokalitě a to v plném rozsahu. Podmínkou je dodržení všech platných právních norem na základě vydaných rozhodnutí příslušnými orgány ŽP pro povolení stavby - jinak bez připomínek.

Zpracoval: Emil Brázda dne 19.12.2016

Z hlediska požární ochrany bez připomínek.

Zpracoval: Lenka Jiráková dne 20.12.2016

Požadujeme tyto připomínky projednat a zapracovat v tomto stupni dokumentace.

O zapracování připomínek chceme být informováni.

Případně požadujeme jejich zapracování do posuzovacího protokolu investora stavby nebo jejich zajištění během realizace stavby zapracováním do smlouvy o dílo.


Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby. Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.

Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat - nejpozději při předání staveniště zhotoviteli - jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.

Tento požadavek vyplývá z povinností správce železniční dopravní cesty, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.



Ing. Karel Týr
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 23, 326 00 Plzeň
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
(07)