




Odpovědný projektant:		Vypracoval/Kreslil:		Kontroloval:		 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem		
Ing. Jiří Štolba		Ing. Jiří Ehrenberger		Ing. Jiří Štolba				
								
Správce zařízení:		SŽDC s.o., OŘ Praha						
Objednatel:		SŽDC s.o., OŘ Praha				IČ : 28695097 tel. : +420 702093913 www.stosmol.cz email : info@stosmol.cz		
Místo stavby:		Nádražní č.p. 114, 285 09 Kácov						
Akce a SO,PS:		Kácov ON – oprava				Zakázkové číslo:		19....P
Část:		Silnoproudá instalace				Stupeň:		PROJEKT
						Datum:		02/2019
						List/listů		1/2
Název přílohy:		RE01 Elektroměrový rozvaděč ČEZ				Část :		D.1.4
						Příloha :		E12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<div> <div> <div>RE01</div> </div> <div> <p>RE 1.0.1N Brüna Elektro 1 x přímé měřenní do 80A 1 x pozice pro HDO (modem) Rozvaděč elektroměrový do výklenku Oceloplechové provedení Hl.Jističe: 1x63A, ch. B, 10kA Rozměry: 500x650x230mm (šxvxh) Barva: Bílá Krytí : IP43/20 Vývody: Spodem</p> <p>NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3PEN-50Hz/400VAC, TN-C OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAP. OCHRANA ZÁKLADNÍ(ŽIV. ČÁSTÍ) : IZOLACÍ OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN</p> </div> </div>								
VYPRACOVAL	Ing. J.Ehrenberger	INVESTOR: SŽDC s.o., OŘ Praha	ČÁST: D1.4 Silnoproudá instalace	DATUM: 02/2019				
HIP	L.Ulrich, DiS	AKCE: Kácov ON – oprava Nádražní č.p. 114, 285 09 Kácov	VÝKRES: RE01 – Rozvaděč elektroměrový ČEZ Rozměry rozvaděče	Č.VÝKRESU: E12				
				ZAK.Č. 19...P				
				LISTŮ/LIST: 3/2				

