



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 7643/2014-SSV

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL.: 722 819 305

FAX:

E-MAIL KlimesJa@szdc.cz

DATUM: Olomouc/04.09.2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov
Dodatečné informace č. 3

Dotaz č. 1:

SO 02-19-01 zakládání mostu : Máme nacenit lanové kotvy vč.měření deformace, tedy nutno osadit měřiče. Kolik měřičů požaduje zadavatel? (na každé lano, na každé druhé, třetí ... Jde o fin.náročnou položku). Po jakou dobu se požaduje měření odečítat? (garance u zahranič.výrobků bývá kolem 5ti let).

Odpověď:

Dle poznámky v soupisu prací (pol. 41) budou měřiče osazeny na každé kotvě. Měření nebude kontinuální, ale musí být umožněno po celou dobu životnosti mostu.

Dotaz č. 2:

Máme nacenit položku :

26	2269R	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ HEB200 dl. 7m po 0,75m a dl. 8m po 1,0m (kotvené), včetně dřevěných zápor	M2	520,00
----	-------	---	----	--------

Ve výkresech není toto pažení jasně popsáno a nedaří se nám dohledat informaci o celk.počtech 7m a 8m kusů. Z plochy pažení toto nelze vypočítat, protože nevíme, jaká část profilů HEB bude použita pro aktivní pažení a jaká bude v zemi. Můžete prosím upřesnit alespoň celk.délku 7m a 8m kusů?

Odpověď:

Zápory délky 7 m jsou uvažovány pro pažení v koleji pro přechodovou oblast a 8 m kusy pro pažení spodní stavby – celková délka zápor 1653 m.

Dotaz č. 3:

U objektu SO 02-16-01 železniční spodek máme k dispozici jen výkresy č.4 a 6. Nedošlo zde k omylu, tím, že přílohy č. 2, 3 a 5 nám nebyly poskytnuty?

Odpověď:

V seznamu příloh je uvedeno, že je obsaženo v SO 02-17-01.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Dotaz č. 4:

V obsahu zadávací dokumentace jsou u dílu č.2 zmiňovány přílohy č.3, 4, 6, 7 a 8, které jsme neobdrželi. Můžete nám je prosím poskytnout, nebo obsah upravit?

Odpověď:

Vámi uvedené přílohy dílu č. 2 zadávací dokumentace – závazný vzor smlouvy byly v rámci zadávací dokumentace poskytnuty a jsou součástí příloh smlouvy o dílo.

Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace