

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 11608/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI

Vyřizuje: Radka Harvanová, DiS.

Telefon: 972 424 433

Mobil: -

E-mail: HarvanovaR@szdc.cz

Datum: 9.4. 2019

### **Informace (změna zadávací dokumentace) č. 1 k VZ 65019066**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává na základě dotazů uchazeče následující změnu zadávací dokumentace k VZ 65019066 „Nová Role ON – oprava (střecha a obálka budovy)“.

**Nová upravená příloha** č. 03\_Neoceněný položkový rozpočet\_ZMĚNA č 1 zadávací dokumentace je volně ke stažení (příloha této informace).

**Dotaz č. 1:** *Dobrý den. Zasílám Vám dotaz k zadávací dokumentaci na akci s názvem "Nová Role ON - oprava (střecha a obálka budovy)". V technické zprávě a ve výkresové části je zmínka o mobiliáři – např. madla pro invalidy, přebalovací pult a jiné, ale ve výkazu výměr mobiliář uveden není. Prosíme o doplnění výkazu výměr popř. o informaci, jak výše uvedené ocenit. Děkuji za brzkou odpověď a jsem s pozdravem.*

**Odpověď zadavatele:** Požadované práce jsou zadavatelem doplněny do opravené přílohy Neoceněný položkový rozpočet\_ZMĚNA č 1. Tímto prosím použít přílohu 03\_Neoceněný položkový rozpočet\_ZMĚNA č 1 oproti původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována za neúplnou a bude vyřazena z účasti na zadávacím řízení.

**Dotaz č. 2:** *Dobrý den. Našla jsem nejasnost ohledně projektované střechy. Jedná se o to, že v SO01 ve skladbách konstrukcí je popsána skladba střechy R1 tak, že bude tvořena z hliníkových šablon. A R2 s R3 budou tvořeny z hliníkových falcovaných tašek. Ve výkazu jsou však podle množství na všechny střechy použity falcované tašky a položka, která by zahrnovala hliníkové šablony, chybí. Chci se tedy zeptat, zda se jedná o chybu ve výkazu výměr, nebo jestli budou opravdu všechny střechy ze stejného materiálu?*

**Odpověď zadavatele:** Všechny střechy budou ze stejného materiálu.

**Dotaz č. 3:** *Dobrý den. Ve Výkazu výměr je kotlík a svody. Rozměrově však do sebe nepasují. Máme kalkulovat svod a kotlík v  $\varnothing$  120 mm?*

**Odpověď zadavatele:** Po celém objektu jsou svody i kotlíky pr. 100mm (v případě nějakých rozporů mezi jednotlivými částmi má platnost PD vyšší priority).

**Dotaz č. 4:** *Dobrý den. V SO 01 chybí výpis dveří. Bez toho však nelze vytvořit ani předběžná cena, jelikož se jedná o objekt nádraží, tak vnější dveře budou mít určitá specifika, která potřebujeme znát. Např. bezprahové provedení, samozavírače, atd. V tech. zprávě také není dostatečná specifikace. Prosila bych o doplnění. Děkuji*

**Odpověď zadavatele:** Výpis dveří je součástí PD. V rozpočtu ho nalezte pod položkou 187 nebo 188.

**Dotaz č. 5:** Dobrý den, dle informací od našeho subdodavatele je nevhodně vybrána na část střechy střešní krytina vzhledem k malému sklonu 9%. Nelze realizovat. Děkuji za Vaši zpětnou vazbu.

**Odpověď zadavatele:** Pripomínka, kterou zhotovitel vznáší, se vztahuje k ČSN 73 1901, která je pouze doporučena, nikoli závazná. Pro zastřešení objektu Nová Role je navržen hliníkový plech PREFALZ. Tento materiál je možné použít s dvojitou stojatou drážkou již od 3° (cca 6%), pokud je zároveň použit tzv. Prefa-Falzel (něco jako dodatečný silikonový tmel). Od 7°(13%) pak bez tohoto dodatečného tmelu.

Zde odkaz na technologické a technické parametry výrobce: <https://cz.prefa.com/otazky-a-odpovedi/sklon-strechy/>

**Dotaz č. 6:** Při přezkoumání zadávací dokumentace (PD i výkaz výměr) jsme nikde nenašli zmínku o dodání orientačního systému (=světelné označení – nápisy s názvem stanice, apod.) čili předpokládáme, že toto není předmětem (součástí) poptávaného díla?

**Odpověď zadavatele:** Není předmětem poptávaného díla.

Z důvodu zadavatelem změněné přílohy č. 03\_Neoceněný položkový rozpočet, **zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 23. 04. 2019, 9:00 hod.**

**Zároveň zadavatel mění bod 16.1. Výzvy k podání nabídky následně:**

*Původní znění bodu 16.1:*

16.1. Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy k podání nabídky. Žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídek doručí dodavatel písemnou formou, a to elektronicky. Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení Výzvy k podání nabídky dodavateli, který zaslal žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídky 1 pracovní den přede dnem, ve kterém končí lhůta pro podání nabídek. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.szdc.cz/>

**Nové znění bodu 16.1:**

16.1 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy k podání nabídky. Žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídek doručí dodavatel písemnou formou, a to elektronicky. Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení Výzvy k podání nabídky dodavateli, který zaslal žádost o vysvětlení Výzvy k podání nabídky **3 pracovní dny přede dnem**, ve kterém končí lhůta pro podání nabídek. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídky odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.szdc.cz>

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem