

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 11,624, 11,923 a 12,210

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,00						
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,00						
3	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	3,00						
4	705242	Kabelový podchod pod koleji	ks	3,00						
5	701FEA	Podchod pod koleji, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	16,00						
6	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	5,00						
7	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	3,00						
8	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	1 011,00						
9	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 040,00						
10	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	29,00						
11	701CGT	Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	12,00						
12	705242	Kabelový podchod pod komunikací	m	14,00						
13	701DAB	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 20cm	m	16,00						
14	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	6,00						
15	632417	Kabelový přechod přes most	m	10,00						
16	701FBB	Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV	kus	3,00						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl: 2		Montáže								
17	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	55,00						
18	742IBC	1-AYKY 4 x 95 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 065,00						
19	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	150,00						
20	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	3,00						
21	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	26,00						
22	742GAB	CY, CYA 1 x 10 - 16 mm2, vodič s plastovou izolací	m	15,00						
23	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	9,00						
24	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	6,00						
25	742JBE	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2	kus	3,00						
26	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	12,00						
27	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	55,00						
28	743ECE	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 s 1 -2 sadami jističích prvků v provedení kompaktní pilíř	kus	3,00						
29	744CCC	Jistič třípólový 13 - 20A (10kA)	kus	3,00						
30	744CDF	Pomocný spínač k instalačnímu jističi do 125A (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	3,00						
31	744CDG	Napěťová spoušť k instalačnímu jističi do 125A	kus	3,00						
32	744EHA	Nožová pojistková vložka velikosti 000 do 100A	kus	9,00						

FORMULÁŘ 5 a

CÚ 2013

Výkaz výměr SO

Název stavby : Výstavba PZS Libuň - Turnov v km 11,624, 11,923 a 12,210

Název SO : Napájení nn

Datum zpracování : 06.2013

Číslo stavby

Číslo SO SO 31

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	744FBD	Vačkový spínač třípólový do 63A - přepínač 1-0-1	kus	3,00						
34	744JBA	Modulární kombinovaný svodič přepětí - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	3,00						
35	744KAC	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 0,5 - 6mm2	kus	36,00						
36	744KAE	Řadová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 4 - 50mm2	kus	16,00						
37	744KAK	Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2	kus	3,00						
38	744KCC	Označovací štítek do rozvaděče nn	kus	18,00						
39	747DAA	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	3,00						
Celkem za 2		Montáže								
Díl: 3		Demontáže								
Celkem za 3		Demontáže								
Díl: 4		Ostatní náklady								
40	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	9,00						
41	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,00						
Celkem za 4		Ostatní náklady								0,00