



OZNAČENÍ	
	Nouzové osvětlení
EW 30 DP1	Požární odolnost dveří
EI 45 DP1 SC	Požární odolnost dveří, kouřotěsnost, samozavírač
(R)EI 45 DP1	Požární odolnost stěn (trámů, sloupů)
REI 45 DP1	Požární odolnost stropu
	Přenosný hasicí přístroj práškový - 6 kg
PK	Klika s panikovou funkcí
PANIK	Panikové kování
	Hydrantový systém D25 / délka hadice 30 m



		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
ID schránky: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. JANA BÖSERLOVÁ	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	
JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ	JAN DRAHOŠ KAMENCOVÁ 210, 198 00 PRAHA 9	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA	
Rekonstrukce areálu HZS Ostrava		ZAK. ČÍSLO MCO	17 - 041 - 234 - PS
		ÚČEL	DSP + DPS
		DATUM	ŘÍJEN 2017
		FORMÁT	4X A4
SO 01 - HLAVNÍ BUDOVA		MĚŘITKO	1:100
PŮDORYS STŘECHY (4NP)		ČÁST E.2.1	POR.Č. 6