


RMS0



ROZVADĚČ RMS0

Výrobní číslo: -


Typ: např. OEZ min. 72 modulů, 800x800x119 IP44

Přívod: spodem

Odvody: vrchem, spodem

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE,400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ovladače:

Zodpovědný projektant	Ing. Miroslav Semerád	AKCE Rekonstrukce areálu HZS Ostrava	SO/PS	PS 01 - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA ROZVADĚČ RMS0	Číslo zakázky	E10/10/2017	 Projektční a dodavatelská společnost Rokytna 28, 615 00 Brno tel. 545 216 211	Rozváděč	RMS0
Vypracoval	David Vágner, Alois Vágner				Stupeň	DPS		Část výkresu:	1
Místo stavby	Ostrava - Přívoz				Datum	10/2017		Číslo výkresu:	D.1.4.3-3.4
Investor	Cesaro				Formát	A4			