

OSAZENÍ PRVKŮ DO RASTRŮ
NUTNO KOORDINOVAT S
OSTATNÍMI PROFESEMI

LEGENDA:

- R**

Rozvaděč

Jednonásobná zásuvka 230V/16A 50Hz, krytí IP20

Volný vývod pro napájení technologií a okruhů

Vypínač řazení č.1, 230V/10A 50Hz krytí IP44

Vypínač řazení č.1, 230V/10A 50Hz krytí IP20

Vypínač řazení č.6, 230V/10A 50Hz krytí IP20

Vypínač řazení č.7, 230V/10A 50Hz krytí IP20

Vypínač tlačítko, 230V/10A 50Hz krytí IP20

Prosvětlená piktogramová svítidla LED, v. 2500 nad podlahou
230V / LED, s kompaktní zdrojem a aku-baterií, 1h náhradního provozu
- A**

Pohledový box, vybaven 4 x zásuvkou 230V/16A, 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 a 1x datovou zásuvkou 2xRJ45 pro dražní telefon

Pohledový box, vybaven 4 x zásuvkou 230V/16A a 2x zásuvkou 2xRJ45

LED svídlo 230V/10A 50Hz, 51W krytí IP44, 4000K, 5900lm, s rozměry 1235x95x72

LED svídlo 230V/10A 50Hz, 37W krytí IP20, 4000K, 3700lm, s rozměry 595x595x60

LED svídlo 230V/10A 50Hz, 39W krytí IP20, 4000K, 3850lm, s rozměry 600x325x65

LED svídlo 230V/10A 50Hz, 21W krytí IP44, 4000K, 1950lm, s rozměry průměr 170mm, výška 900mm

A



C



D



E



ODBOR ŠETŘENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ - podružné měření



hlavní stoupací vedení
200x200 cm, obezdívka,
pro kabel
2x PRAFlaDur 3x240+120

TABULKA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	PODLAH	STĚNA
1P01	WC ŽENY	3,89		
1P02	WC MUŽI	10,23		
1P03	CHODBA	28,65		
1P04	KANCELÁŘ	14,91		
1P05	KANCELÁŘ	15,92		
1P06	SPISOVNA	15,84		
1P07	SPISOVNA	8,99		
1P08	KANCELÁŘ	25,36		
1P09	SKLAD	2,81		
1P10	KANCELÁŘ	15,93		
1P11	KANCELÁŘ	16,03		
1P12	KUCHYŇKA	15,51		
1P13	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST - HOSTÉ	16,00		
1P14	KUCHYŇKA - HOSTÉ	10,92		
1P15	SOCIÁLNÍ ZARIZENÍ - HOSTÉ	3,42		
1P16	CHODBA	45,09		
1P17	KANCELÁŘ CHS	16,13		
1P18	WC MUŽI	10,77		
1P19	ÚKLID	3,42		
1P20	KANCELÁŘ VS/VD	15,60		
1P21	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	7,09		
1P22	SKLUZ	8,06		
1P23	SKLAD	7,00		
1P24	SKLAD	7,27		
1P25	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	68,67		
1P26	DENNÍ MÍSTNOST	31,42		
1P27	OHLAŠOVNA POŽARU	16,30		
1P28	ŠATNA	5,84		
1P29	ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST	6,66		
1P30	SOCIÁLNÍ ZARIZENÍ	3,46		
1P31	KANCELÁŘ SS	16,21		
SCH1	SCH1	27,16		
SCH2	SCH2	7,94		
CELKOVÁ PLOCHA [m²]:		508,49		



ČÍSLO SOUPRAVY:

REVIZE Č. DATUM


PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
ZMĚNA

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
ID schránky: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL

SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

JTSK				DÍL – TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				 VPO DECO PRAHA a.s.	
CERTIFIKÁT ISO 9001		DÍČ CZ60193280			
VPO DECO PRAHA a.s., POBOŘSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6		www.vpopraha.cz			
PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	
Ing. Jan Polívka		Alois Vágnér	Ing. Miroslav Šemerád	Ing. arch. Bosertová	
AKCE REKONSTRUKCE AREÁLU HZS OSTRAVA					
SO 01 – HLAVNÍ BUDOVA					
J00 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS 2NP				ČÁST D.1.4.3-4	ČÍSLO PŘÍLOHY 3
				KÓD	KÓD
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BYTI KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPO DECO PRAHA a.s.					