





- Legenda:
- ⊗ zařízení instalována v rámci PS 01
  - ⊗ zařízení instalovaná v rámci PS sdělovacích zařízení
  - ⊗ zařízení instalována v rámci SO 113

- 1 kabelový žlab v podlaze
- 2 podružný rozvaděč zabezpečovacího zařízení
- 3 servisní pracoviště
- 4 baterie 24V
- 5 dobíječ
- 6 oddělovací transformátor
- 7 tlačítka vypnutí napájení
- 8 klimatizační jednotka
- 9 klávesnice EZS
- 10 19" skříň RACK, 47U, 600x800mm
- 11 židle
- 12 stůl
- 13 přímotop
- 14 zářívka
- 15 dvozásuvka Z1 → jistič 16A/B/1 v 19
- 16 napájení 19" skříně → jistič 3x 16A/B/1 v 19
- 17 dvouzásuvka Z2 → společný jistič 16A/B/1 v 19
- 18 zásuvka Z3
- 19 podružný rozvaděč sdělovacího zařízení
- 20 prostorová rezerva - ostatní technologie
- 21 rezerva, zásuvka - jistič 16A/B/1 v 19
- 22 elektroměrový rozvaděč
- 23 ventilátor s automatickou žaluzií 125 ovládaný prostorovým termostatem

SO 112 - Napájení

ODPOV. PROJEKTANT	Ing. L. Kempný		 Starmon s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Chocen pracoviště: Břít Hubálků 161, 560 02 Česká Třebová tel.: + 420 972325297, fax.: +420 465532183 starmon@ceskatrebova.cz, http://www.starmon.cz	
NAVRHL:	Ing. F. Soukup			
KONTROLOVAL:	Ing. L. Kempný			
ČÍSLO ZAKÁZKY:	07220917			
ZŘÍZENÍ VÝHYBNY BARTOUSHOV  SO 113 Technologický objekt Bartoušov-rozvodů NN			Datum:	04.2018
			Formát	2A4
			Účel	DUR
			Měřítko	-
Technologický objekt			Část: E.3.6.2	Příloha číslo: 2.1