

Váš dopis č.j.  
ze dne: 10.4.2018

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č. 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**SGWJ Hradec Králové s.r.o.**  
Na Důchodě 1674  
**500 02 Hradec Králové**

V Jičíně dne: 16.4.2018

Věc: **Zřízení výhybny Bartoušov na trati mezi žst. stanicemi Kopidlno (km 25,501) a žst. Jičín (km 41,953)**  
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.  
**Vyjádření k PD**

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řady a kanalizační stoky v naší správě, informace o existenci sítí byla zpracovateli PD poskytnuta dne 15.6.2017, sítě byly vloženy do koordinačních situací PD.

Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.


Souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu dle Vámi předložené PD za splnění našich následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací požadujeme vytyčit stavbou dotčené vodovodní řady a kanalizační stoky včetně přípojek by v terénu, vytyčení si objednejte u VOS a.s., p.Horčíčko, tel.č. 602 939 611.
- Zahájení stavby požadujeme oznámit vedoucímu provozního střediska VOS a.s. v Jičíně p. Šulcovi, tel.č. 493 533 322, 602 473 643.
- Při umístění kabelového vedení a ostatních inž. sítí požadujeme dodržet při souběhu a křížení s našimi zařízeními min. vzdálenosti dle ČSN 736005.
- Při křížení kabelů a ostatních inž. sítí s vodovodem a kanalizací požadujeme umístit kabely a ostatní sítě do chránícího potrubí a ručně odkopat vodovodní a kanalizační potrubí.
- Při umístění veškerých nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. – do průměru potrubí 500 mm včetně - 1,5 m, nad průměr 500 mm – 2,5 od vnějšího líce potrubí na obě strany, u kanalizace o průměru nad 200 mm, jejíž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se tyto vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.
- Do kanalizace v naší správě nebudou odváděny žádné dešťové vody z tělesa dráhy.
- Požadujeme, aby osazení veškerých poklopů uzávěrů, hydrantů a šachet včetně jejich spojení s podzemní konstrukcí bylo upraveno do nivelet nových povrchů.
- Při realizaci zemních prací požadujeme zajistit zabezpečení našich zařízení proti poškození. Případné poškození našich zařízení požadujeme neprodleně ohlásit na naše provozní středisko v Jičíně, vedoucí p. Šulc – tel.č. 493 533 322, 602 473 643.

- Požadujeme přizvat zástupce naší společnosti k závěrečné prohlídce stavby a před vydáním kolaudačního souhlasu požadovat od investora stavby písemné potvrzení vedoucího provozního střediska v Jičíně o splnění všech našich výše uvedených požadavků. O stavu a předání našich zařízení po dokončení stavby zhotovitelem bude učiněn zápis.
- Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.
- Naše vyjádření požadujeme citovat ve stavebním povolení.

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková*  
*vedoucí odd. TPC*



Vodohospodářská obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811

Na vědomí : VOS a.s. - provozní středisko Jičín