

Váš dopis č.j.  
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č. 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**PROJEKT servis spol. s r.o.**  
U Elektry 830/2b

**198 00 Praha 9 - Hloubětín**

V Jičíně dne: 6.8.2018

Věc: **Zřízení výhybny Bartoušov na trati mezi žst. stanicemi Kopidlno (km 25,501)  
a žst. Jičín (km 41,953)**  
Investor: Správa železniční dopravní cesty s.o.  
**Informace o existenci sítí a vyjádření k PD - aktualizace**

Informace o existenci sítí k výše uvedené akci ze dne 15.6.2017 a vyjádření k PD s podmínkami pro realizaci stavby ze dne 16.4.2018 zůstávají nadále v platnosti.

Veškeré změny oproti námi schválené PD požadujeme předložit k odsouhlasení.

**Platnost tohoto prodloužení vyjádření je 1 rok od data jeho vydání po uplynutí této doby je nutné žádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková*  
*vedoucí odd. TPC*



Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811

Na vědomí : *VOS a.s. - provozní středisko Jičín*

DOŠLO DNE: 19. 06. 2017

Váš dopis č.j.  
ze dne:

Vyřizuje: ing. Lucie Vašková  
tel.č. 493 544 842  
e-mail: vaskova@vosjicin.cz

**SGWJ Hradec Králové s.r.o.**  
Na Důchodě 1674  
**500 02 Hradec Králové**

V Jičíně dne: 15.6.2017

Věc: **Zřízení výhybny Bartoušov na trati mezi žst. stanicemi Kopidlno (km 25,501)  
a žst. Jičín (km 41,953)  
Informace o existenci sítí**

V zájmovém území se nacházejí vodovodní řady a kanalizační stoky v naší správě, situaci se zákresem sítí Vám zasíláme ve formátu \*.dgn e-mailem, část sítí je zaměřena, část je zakreslena informativně – viz legenda sítí. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Jedná se o následující sítě v naší správě:

k.ú. Kopidlno – vodovod a kanalizace  
k.ú. Pševy – vodovod  
k.ú. Jičíněves – vodovod  
k.ú. Nemyčevy – vodovod  
k.ú. Jičín – vodovod a kanalizace

Při zpracování PD budou respektovány naše následující požadavky:

- při umístění podzemních zařízení požadujeme dodržet při souběhu a křížení min. vzdálenosti dle ČSN 736005
- při umístění nadzemních zařízení požadujeme dodržet ochranná pásma vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb – u potrubí do průměru 500 mm včetně 1,5 m a u potrubí nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany
- odvodnění dráhy nebude zaústěno do veř. kanalizace

**Projektovou dokumentaci, ve které budou respektovány výše uvedené požadavky a zakresleny dotčené vodovodní řady a kanalizační stoky, požadujeme předložit k odsouhlasení.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od data jeho vydání, po uplynutí této doby je nutné požádat o nové vyjádření.**

*Ing. Jaroslava Suchánková*  
vedoucí odd. TPC



Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.  
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428  
IČO 60109149, DIČ CZ60109149  
tel. 493 544 811

Přílohy: situace – zákres sítí \*.dgn e-mailem

Na vědomí: VOS a.s. – provozní středisko Jičín