



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

SGJW Hradec Králové
Martin Šolc
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/26464/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
10.8.2017

Zřízení výhybny Bartoušov

Obdrželi jsme Vaši žádost o vyjádření k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o zřízení dálkově ovládané výhybny ve stávající zastávce Bartoušov. Součástí akce dále bude rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v úseku železniční tratě mezi Kopidlno a Jičínem. Zájmové území prochází k.ú. Kopidlno, Pševy, Bartoušov u Jičína, Jičíněves, Nemyčevy, Vitiněves, Staré Místo, Jičín a Čejkovice u Jičína.

V rámci akce dojde k realizaci výhybny ve stávající vlakové zastávce, k pokládce nové kabelizace v celém úseku (Kopidlno – Jičín) a k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení všech přejezdů v řešeném úseku, které nemají světelnou signalizaci.

Trasou zájmového území dochází ke křížením s vodními toky Valdický potok (IDVT 10185521) v ř. km 0,54, Cidlina (IDVT 10100030) v ř. km 72,77, Čejkovický potok (IDVT 10176632) v ř. km 1,52, Černý potok (IDVT 10176623) v ř. km 1,85, Nemyčevský potok (IDVT 10176765) v ř. km 3,76, Mrlina (IDVT 10100065) v ř. km 38,34, 35,39 a 34,63 a s bezejmennými vodními toky (IDVT 10177878) v ř. km 0,87 a (IDVT 10177938) v ř. km 0,29. Výše uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Dle předložené dokumentace není patrné, zda dojde i k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dílčedná 1003/7, 110 00.


Stavba se nachází ve vodních útvech číslo HSL_1350 - Cidlina od pramene po tok Porák (Velký Porák), HSL_1400 - Cidlina od toku Porák (Velký Porák) po tok Bystřice HSL_1490 - Mrlina od pramene po Hasinský potok, mezi souřadnicemi (S-JTSK) Y: 679562, X: 1023588 a (S-JTSK) Y: 671524, X: 1013780

K navrhovanému záměru vydáváme následující **sdělení**:

- Křížení a souběhy navržených opatření s vodními toky musí být provedeny v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Kabelové žlaby nesmí zasahovat do průtočných profilů mostů nebo propustků a budou umístěny dle možností na povodňové strany.
- V případě křížení navržených sítí s korytem vodního toku pomocí protlaku, požadujeme hloubku uložení sítí pod korytem toku umístit minimálně 1,5 m.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření. Součástí dokumentace budou detaily a technické řešení křížení či zásahů navržených objektů s vodními toky, které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik.

- V rámci navrhovaných staveb bude respektováno záplavové území toků a navrhovanými objekty nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na tocích.
- Křížení a souběhy navržených opatření s vodními toky musí být provedeny v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- V případě křížení sítí s koryty vodních toků pomocí protlaků, požadujeme hloubku uložení sítí pod koryty toků umístit minimálně 1,5 m. Dále bude vedení do vzdálenosti 8 m od koryt vodních toků Mrlina a Cidlina a do vzdálenosti 6 m od ostatních výše uvedených koryt vodních toků provedeno tak, aby bylo zabezpečeno pro možnost přejezdu správce vodního toku těžkou mechanizací.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření. Součástí dokumentace budou detaily a technické řešení křížení či zásahů navržených objektů s vodními toky, které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik.
- Navrhované práce prováděné v blízkosti vodních toků budou v přípravné fázi projektové dokumentace projednány s Povodím Labe, státním podnikem - provozním střediskem Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, ☎ 493 533 968, Ing. Jan Sutner, ☎ 607 503 351, sutnerj@pla.cz).

Povodí Labe,
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(6)


Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou