

Váš dopis: SZDC-SSV-U1/Be

Ze dne: 18

Načíslo: 018-SZDC-GR-O30

Ing. Pavel Šuta

Telefon: 005

Mobil: 55 067

E-mail: szdc@szdc.cz

Dle: 18

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ		Počet listů
Došlo dne:	15. 05. 2018	Přílohy
Č. j.:		listů příloh
(1)		

Zřízení výhybny Bartoušov

Po prostudování předložené dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou stavbu má odbor 30 následující připomínky:

V části E.2.3 je zpracováno Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). Následně jsou podmínky zpracovány do části B.4.1.1 **K některým ustanovením PBŘ máme výhrady a doplnění.**

Připomínky k částem projektu:

Doplnění v části E.2.3 Požárně bezpečnostní řešení:

V části h) jsou řešeny odstupové vzdálenosti. Požadujeme vyhodnotit, zda se nový technologický objekt nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů.

V části „Elektrická energie“ je řešeno napájení nového objektu elektrickou energií. Není zde řešen vstup kabelů do prostoru objektu. Pokud do technologického objektu budou přivedeny kabely, z jiného prostředí než přímo z terénu (tj. ze šachty, kanálu apod.), musí být na vstupu do objektu požárně utěsněny a opatřeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o

- a) požární odolnosti,
- b) druhu nebo typu ucpávky,
- c) datu provedení,
- d) firmě, adrese a jméně zhotovitele,
- e) označení výrobce systému.

Nově stanovené podmínky v PBŘ je nutno zapracovat do příslušných částí projektu zejména části B.4.1.1 Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a části E.2.3. TZ bodu 4.16 Prostupy.

Doplnění v části B.4.1.1 Zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany:

Na str. 37 na konec odstavce „Při svařování a dělení kovů ...“ požadujeme doplnit text:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SZDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování.“

Na str. 46 část „Podmínky požární bezpečnosti“ na konec odstavce „Při řezacích a svářecích pracích ...“ požadujeme doplnit text:

„Při provádění řezání konstrukce případně svařování či jiných obdobných činnostech musí být dodrženy podmínky Směrnice SZDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování.“

Doplnění v části B.6 Organizace výstavby:

V kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci požadujeme nahradit text „předpis ČD Op14 – Požární ochrana na železnici“ textem „Předpis SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.“

Mgr. Pavel Neoral

ředitel

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

1.3 