



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: KE/16/18-Ch
 Ze dne: 23.7.2018
 Naše zn.: 43251/2018-SZDC-GŘ-O14
 Vyřizuje: Bc. Knotek
 Telefon: 972 244 369
 Mobil: 601 102 263
 E-mail: knotek@szdc.cz
 Datum: 22. 08. 2018

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880
 565 01 Choceň

Na vědomí:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Generální ředitelství
 Odbor 12
 - zde -

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 Oblastní ředitelství Hradec Králové

Stanovisko provozovatele dráhy ke koncepci napájení definitivního zařízení

Dopisem zn. KE/16/18-Ch ze dne 23. července 2018 jste v rámci řešení stavby „Zřízení výhybny Bartoušov“ požádali o souhlas provozovatele dráhy s navrhovaným způsobem napájení definitivního železničního zabezpečovacího zařízení ve smyslu článku 19.1.3 TNŽ 34 2620, s čímž souvisí i případné stanovení doby dle článku 19.1.8 téže normy. Uvedený souhlas je žádán pro napájení definitivního staničního zabezpečovacího zařízení výhybny Bartoušov. Požadujeme dimenzovat baterie tak, aby zajistily plný provoz zařízení po dobu 6 hodin.

Na základě vyjádření Odboru základního řízení provozu GŘ SZDC a vyjádření místně příslušného OR Hradec Králové **souhlasíme s navrženou koncepcí napájení a použitím** akumulátorové baterie s automatickým dobíječem a měničem – jako jediného náhradního zdroje definitivního železničního zabezpečovacího zařízení výh. Bartoušov, včetně zřízení zásuvky pro možnost připojení mobilního zdroje, ve výše uvedeném smyslu s tím, **že musí být splněny podmínky:**

- akumulátorová baterie definitivního zabezpečovacího zařízení bude dimenzována na dobu 6 hodin plnohodnotného provozu,
- bude zřízena přípojka pro náhradní (mobilní) zdroj se spalovacím motorem,
- články akumulátorových baterií použitých ve staničním zabezpečovacím zařízení musí mít garantovanou životnost minimálně 15 let.

Ing. Martin Krupička

ředitel odboru

zabezpečovací a telekomunikační techniky