

SGJW Hradec Králové spol s r.o.
Martin Šolc
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové

Váš dopis:
18.4.2018

Naše č.j.:
POS 189/18

Vyřizuje:
Kodytek/238465598

Datum:
17.5.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Zřízení výhybny Bartoušov (KÚ: Bartoušov u Jičíněvsi, Kopidlno, Pševy)

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 629491/17.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 6 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DUR.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260



Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan

SGJW Hradec Králové spol s r.o.
Martin Šolc
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové

Váš dopis:
18.4.2018

Naše č.j.:
POS 188/18

Vyřizuje:
Kodytek/238465598

Datum:
17.5.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Zřízení výhybny Bartoušov (KÚ: Bartoušov u Jičíněvsi, Jičíněves, Nemyčeves)

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 629459/17.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 6 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DUR.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260



Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan

SGJW Hradec Králové spol s r.o.
Martin Šolc
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové

Váš dopis:
18.4.2018

Naše č.j.:
POS 187/18

Vyřizuje:
Kodytek/238465598

Datum:
17.5.2018

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Zřízení výhybny Bartoušov (KÚ: Jičín, Nemyčeves, Staré Místo, Vitiněves, Čejkovice u Jičína)

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. jed. 629268/17.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí.
- 5 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 6 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu a v prováděcí dokumentaci, souhlasíme s realizací navržené stavby – v rámci DUR.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260



Specialista správy a ochrany SEK Kodytek Milan