

METROPROJEKT Praha a.s.

nám. I. P. Pavlova 2/1786

120 00 Praha 2

Vaše žádost ze dne, značka:
23.02.2018Naše značka:
113180015Vyřizuje:
Josef ČernýKlatovy 3 dne:
05.04.2018**Věc: Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: ŽST Pačejov

Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

Č. zakázky: V 20/2038

Předmětem předložené dokumentace je peronizace ŽST Pačejov a to rekonstrukce přístupových komunikací, nástupišť, podchodu a orientačního systému - rozhlasového a informačního zařízení a kamerového systému.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství § 4 - Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejných prostranství, § 5 - Přístupy do staveb, § 6 - Požadavky na stavby občanského vybavení.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Před výpravní budovou vyčlenit 1 parkovací stání v š. 3,5 m se svislým a vodorovným označením dle pož. vyhl. 398/2009 příl. 2 čl. 1.1.4 a 1.1.5 pro OA osob ZTP.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhoví požadavkům bezbariérového přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz předložený projekt a připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a dále vzorového listu Ž 8.7. a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010). Bezpečnostní a orientační pásy na nástupišťích, změna Z2 a dle ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách.

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-113-

Josef Černý, odborný konzultantAdr. střediska: Máchova 714, 339 01 Klatovy 3
603 283 083, projekce@projekcecerny.cz