

Váš dopis zn.: 12301/2018-SZDC-SSZ-ÚT2-Voj

Ze dne: 16. 2. 2018

Naše zn.: 21290/2018-SZDC-GŘ-O24

Vyřizuje: Ing. Ondřej Plocek

Telefon: 972 322 491

Mobil: 727 827 268

E-mail: plocek@szdc.cz

Datum: 16. 3. 2018

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

v kopii e-mailem: [VojacekPa@szdc.cz](mailto:VojacekPa@szdc.cz)

**“Peronizace žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 – 304,009“**

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané projektové dokumentaci výše uvedené stavby, zasílá níže uvedené připomínky:

**E.3.1, SO 05-60-01, SO 05-60-02**

Chybí výkresy připojení kabelů a napájecích převěsů, nebo alespoň soupis sestavení.

Chybí údaje ke kabelovým vedením: soupis a typ kabelů, řez kabelovou trasou.

**D.3, PS 05-03-01, E.3.7, SO 05-64-01**

Chybí ukolejnění SpS. (zpracoval: Ing. Krčma, 972 244 268)



**Ing. Jaromír Hrubý**

*ředitel odboru elektrotechniky a energetiky*