PŮDORYS 2.NP – OBJEKT Č. 3, 4

M 1:50





LEGENDA VNITŘNÍCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

3.2 – 3ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON – 3,60 kW
OSAZENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

3.3 – 5ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON – 2,80 kW
OSAZENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

4.2 – 2ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON – 4,50 kW
OSAZENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

4.3 – 1ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON – 3,60 kW
OSAZENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

4.4 – 1ks
KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON – 2,80 kW
OSAZENÁ VE VÝŠCE CCA 2,3 M OD PODLAHY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA
32.01	CHODBA	29,90	LINOLEUM
32.02	SCHODIŠTĚ	19,34	LINOLEUM
32.03	KANCELÁŘ	28,50	LINOLEUM
32.04	KANCELÁŘ	18,85	LINOLEUM
32.05	SKLAD	9,80	LINOLEUM
32.06	SKLAD	10,55	LINOLEUM
32.07	KANCELÁŘ	21,12	LINOLEUM
32.08	KANCELÁŘ	18,90	LINOLEUM
32.09	KANCELÁŘ	19,51	LINOLEUM
32.10	KANCELÁŘ	20,20	LINOLEUM
32.11	KANCELÁŘ	20,29	LINOLEUM
42.01	CHODBA	31,93	LINOLEUM
42.02	SCHODIŠTĚ	10,24	LINOLEUM
42.03	WC	8,55	KERAMICKÁ DLAŽBA
42.04	KANCELÁŘ	20,54	LINOLEUM
42.05	ZÁDVEŘÍ	8,02	KERAMICKÁ DLAŽBA
42.06	WC - ŽENY	8,81	KERAMICKÁ DLAŽBA
42.07	WC - MUŽI	4,12	KERAMICKÁ DLAŽBA
42.08	ZASEDACÍ MÍSTNOST	58,89	LINOLEUM
42.09	KANCELÁŘ	29,51	LINOLEUM
42.10	KANCELÁŘ	15,46	LINOLEUM
42.11	KANCELÁŘ	20,82	LINOLEUM

PROSTORY KLIMATIZOVANÉ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZACÍ – NENÍ PŘEDMĚTEM ŘEŠENÍ TÉTO PD

OBJ. č. 4 | OBJ. č. 3 | OBJ. č. 2 | OBJ. č. 1

S

REV	DATUM	ZPRACOVAL	PODPIS	KONTROLOVAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	POPIS
0	12/2018	ING.VÍROTEK		LIDOLEŤÁL		LIDOLEŤÁL		PD pro provádění stavby

ZAKAZNÍK SŽDC s.o
Železničářská 1386/31

PROJEKT KLIMATIZACE AB SŽDC STŘEKOV

VÝKRES D.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO OCHLAZOVÁNÍ STAVEB

PROF.Č.DOK.

PŮDORYS 2.NP - OBJEKT Č. 3, 4

NOVÝ STAV

HK 1.2

intecon Projekce a inženýring
Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.:+420 475 315 980 Fax:+420 475 315 999

STUPEŇ DPS | ČÍSLO PROJEKTU 99 231 300 | FOR.A4 12x
MĚŘ. 1:50 | ORIENTAČNÍ Č. DOK. | LIST/0 1

ČÍSLO VÝKRESU: IN-Y-1199 | REVIZE: 0 | KOPIE

Soubor EN ISO 5457 - A4/3

Uložení výkresu: U:\99231300\Dokumenty\CD_ODEVZDANI_8_2_2019\DWG_DOC_XLS\D.1.4.a_Zarizeni_ochlazovani_budov\Pdorysy.dwg

Tento výkres je majetkem společnosti INTECON spol. s r.o. a nesmí být bez jejího souhlasu kopírován, publikován ani použit pro jiné účely než pro které byl vyhotoven.