

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Stavební úpravy stavědla 6, Brno-Maloměřice - Vzduchotechnika

Datum zpracování : 04/2014

Projektant, firma: Mareček

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2.1

812 51

E.2.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-13-06.2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	769	Konstrukce vzduchotechn.								
1	I	VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - prověrrání m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04								
2	769R550110	Malý od. vent. se zpětnou kl. - max, výkon 80 m3/h/80Pa+ 24W/0,22A/230V ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM - INSTALACE v m.č. 1.02	kus	1,000	0,002	0,002		0,00		0,00
3	769R550110	Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 220 m3/h/100Pa- 80W/0,3A/230V ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE SPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM - instalace v m.č. 1.01, 1.03, 1.04	kus	3,000	0,002	0,007		0,00		0,00
4	769225514c	VZT potrubí SPIRO DN 100-125 délky do 0,7 m se zakončením protidešťovou žakuzií v počtu 1ks	kus	4,000	0,000	0,001		0,00		0,00
5	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	10,000	0,086	0,860		0,00		0,00
6	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. min 40 mm	m2	1,000	0,001	0,001		0,00		0,00
7	769225510	Montáž VZT - kompletní instalace systému	kus	1,000	0,003	0,003		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,874		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
8	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00