

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“

Název PS,SO : Rekonstrukce NS 6kV, 75Hz Brno Maloměřice - vzduchotechnika

Datum zpracování : 05/2014

Projektant, firma: Ing. Josef Hejč, projektant topení a vzduchotechniky

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část:

D.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-08-01.2

Datum aktualizace : 20.5.2014

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | M-24 | Zařízení č.1-Větrání rozvodny a strojovny | | | | | | | | |
| 1 | R-pol. | Ventilátor axiální reverzibil.(v1, v2)VORTICE Vario V 300/12" AR LL S | ks | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | R-pol. | El.přímotop Dimplex PLX 75OW | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | R-pol. | El.přímotop Dimplex PLX 150OW | ks | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | R-pol. | Prostorový termostat 20-40°C | ks | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | R-pol. | Instalační materiál,jistič 6A | ks | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M-24 | Zařízení č.1-Větrání rozvodny a strojovny | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |