

Písemná zpráva zadavatele
č.j. 20028/2014-SSZ-ÚE

zpracovaná dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A,
vložka 48384, IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zastoupená Ing. Mojmír Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro
modernizaci dráhy na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Název veřejné zakázky: „**Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany**“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce podle § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ, jejichž součástí je projektová a inž. činnost. Provozní soubory a stavební objekty jsou vzájemně provázané, a je nutné provádět jejich důslednou koordinaci. Hlavní náplň PS a SO, určující rozsah stavby: TNS Nymburk - 4 ks nové trakční transf. 23/2x2,5 kV, 5,3 MVA, olejové, hermetizované, samostatná krytá stanoviště, záchytné havarijní jímky; 4 ks nové trakční usměrňovače ve skříňovém provedení, trojfázové můstky instalované na vozíku, omezovací vzduchové tlumivky; rozvodna 3 kV DC skříňová, 5 napáječových modulů, rychlovypínače; vlastní spotřeba - 2 ks nové suché transformátory 22/0,4 kV, 160kVA a záložní trafo vlastní spotřeby 6/0,4 kV 50 kVA, dvě nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks tyristorové usměrňovače; NTS 6kV, 50 Hz – 2 ks nové transformátory 22/6 kV 250 kVA, olejové hermetizované v samostatných stanovištích, rozvodna 6 kV – instalovány rozladovací L-C členy; měření spotřeby – na hladině 22 kV, vlastní spotřeba v rozvaděči 22kV; systém kontroly a řízení, sdělovací zařízení – multifunkční terminály v autonomním systému PCL-SKŘ, síť optických kabelů, kamerový systém dohledu nad stavem technologie, úprava a doplnění elektrodíspečinku ED Praha Křenovka , nový optický kabel do žst. Nymburk; nová kabeláž v celém objektu TNS, nová uzemňovací soustava, nové trakční stožáry a nové napájecí vedení na TV, nové zpětné vedení; výstavba nové budovy TNS z železobetonových buněk, zateplená včetně střechy, rozvody všech sítí, sociálního zařízení, instalace nuceného odvětrávání a klimatizace ve vybraných místnostech; rekonstrukce a rozšíření komunikací pro dopravu technologie a následnou obsluhu a údržbu, vozovky s povrchem asfaltový beton, chodníky z betonové dlažby; úprava studny a vodovodní přípojka, rekonstrukce splaškové kanalizace, nová žumpa, nová dešťová kanalizace, nové oplocení, osvětlení areálu TNS na stožárech, zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí cizích osob včetně bezpečnostních kamer. Po dobu výstavby bude zachována funkčnost původní TNS v plném rozsahu, po přepojení technologie na novou TNS bude tento objekt demolován a uložen na skládku. SpS Poříčany - rozvodna 3 kV DC skříňová, 7 napáječových modulů, rychlovypínače, zemní ochrana; vlastní spotřeba - 1 ks oddělovacího transformátoru 0,4/0,4 kV do 40 kVA, 1 ks transformátoru 6/0,4 kV pro záložní napájení vlastní spotřeby, 1 ks nové sestavy baterií 110 V-DC, 2 ks tyristorové usměrňovače; výstavba nové budovy SpS z železobetonových buněk, zateplená včetně střechy, rozvody elektroinstalace a dalších sítí, instalace nuceného odvětrávání a klimatizace ve vybraných prostorech. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zpracování projektu stavby včetně dokladů potřebných pro zahájení realizace stavby (mimo zajištění vydání pravomocného stavebního povolení).

Cena veřejné zakázky:

282 274 948,- Kč (bez DPH)

b) Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení – veřejná zakázka na stavební práce

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč:

„Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP“

Společník 1 - správce:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Náměstí Hrdinů 1693/4a
Praha 4 – Nusle
140 00
IČO:47115921

Společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/1a
Praha 3, Žizkov
130 00
IČO:25793349

Společník 3:

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
Brno, Veveří
602 00
IČO:46342796

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.

Veřejná zakázka byla uchazeči „Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP“ přidělena na základě skutečnosti, že hodnotící komise shledala tuto nabídku jako nabídku, která splnila podmínky zadávacího řízení stanovené zákonem a zadavatelem a byla předložena s nejnižší nabídkovou cenou.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 6,2 % z hodnoty zakázky.

d) **Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

| Číslo nabídky | Obchodní firma /název/ jméno, příjmení uchazeče/ sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu | IČO uchazeče | Nabídková cena (bez DPH) v Kč |
|---------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | U společnosti uchazečů se uvádí název společnosti a rovněž identifikační údaje (obch. firma, sídlo a IČO) vedoucího společníka i všech ostatních společníků | | |
| | Společnost „TNS Nymburk a SpS Poříčany“ vedoucí společník: SIGNALBAU a.s., Přerov - Přerov III - Lověšice, Moštěnská 60/4a, 75002 společník: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, Olomouc, 779 00 | 25840819 64610357 | 288 451 768,00 |
| 2 | „Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP“ | | |
| | vedoucí společník Elektrizace železnic Praha a.s. Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha | 47115921 | 282 274 948,00 |
| | společník OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno – Veverří, 602 00 | 46342796 | |
| | společník SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, 130 80 | 25793349 | |

e) **Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení**

Žádná nabídka nebyla vyloučena z účasti v zadávacím řízení.

f) **Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

Žádná nabídka nebyla vyloučena z důvodu, že by obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.


g) **Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění**

Žádný druh z výše uvedených řízení nebyl použit.

h) **Důvod zrušení zadávacího řízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne 30. 12. 2014



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13. 06.2013